



Zestawienie danych z projektu	
Blok	Opis
AW 1 - 229lm	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Z SOCZEWKĄ ASYMETRYCZNA 1h, 229lm
AW 2 - 194lm	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Z SOCZEWKĄ DO PRZESTRZENI OTWARTYCH 1h, 194lm
AW 3 - 257lm	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Z SOCZEWKĄ DO PRZESTRZENI OTWARTYCH 1h, 257lm
AW 4 - 227lm	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Z SOCZEWKĄ KORYTARZOWĄ 1h, 227lm
AW 5 - 522lm	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO ZEWNĘTRZNA Z OGRZEWANĄ BATERIĄ IP66, 522lm, 1h
	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Z PIKTOGRAMEM EWAKUACYJNYM 1h
	ZNAK PRZECIWOŻAROWY HYDRANT
	ZNAK PRZECIWOŻAROWY PRZECIWOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

VDC SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Paweł Dziągiewski ul. Toruńska 73/4, 87-800 Włocławek		
OBIEKT AWARYJNE OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOCŁAWKU ul. Rolna 1, 87-800 Włocławek		
INWESTOR KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOCŁAWKU ul. Rolna 1, 87-800 Włocławek		
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY		
NAZWA RYSUNKU AWARYJNE OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE - rzut piwnicy		
PROJEKTANT inż. Jarosław Szczęsny WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk	PODPIS	
OPRACOWAŁ inż. Paweł Dziągiewski	PODPIS	
SKALA 1:100	DATA 05.10.2020 r.	NR RYS. 1