

MCTiPZ . V.3820.136.2016

W odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w dniu 18.07 2016r. dotyczące przetargu nieograniczonego ZP/03/2016 pn. „Termomodernizacja budynku sp zoz Miejskie Centrum Teerapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41” wyjaśniam:

1. Ponieważ w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia nie przewidziano możliwości składania ofert wariantowych, kosztorys należy wykonać dla wskazanego w specyfikacji technicznej tynku akrylowego.
2. Możliwe jest zastosowanie podwójnej warstwy siatki z włókna szklanego na cokółach.
3. Po ociepleniu dachu i ścian należy odtworzyć instalacje.

Paś
Uaczmawer
Pr. Skurh

Z-ca DYREKTORA
[Signature]
lek. med. Antoni Pisarski