OZNACZONO

- Kanały kołowe typu Alumflex półelastyczne z blachy aluminiowej.
- Kanał projektowany spiro wywiewny.
- Kanał projektowany spiro nawiewny.
- Tłumiki szumów.
- P — Przepustnice regulacyjne.
- K — Kratka systemowa nawiewna 440x125 mm w dolnej części drzwi.
- CKK 100 40 m³/h — Anemostat wywiewny CKK 100 Venture Industries..
- CKT 100 40 m³/h — Anemostat nawiewny CKT 100 Venture Industries..
- ASW100 30 m³/h — Anemostat nawiewny - WYWIEWNY ASW DARCO.
- KZ — KLAPA ZWROTNA SZCZELNA.
- Wentylatory typu łazienkowego Venture Industries montowane w stropie podwieszonym.
- WŁ — Wentylatory typu łazienkowego Venture Industries montowane w ścianie.
- W1 — Wentylatory typu kanałowego Venture Industries montowane na kanałach typu spiro.
- Nasada kominowa TURBOWENT-TULIPAN-HYBRYDOWY z podstawą redukcyjną Ø150/100 firmy DARCO lub Dn150 bez redukcji. Zasilanie regulatora obrotów U=24 V (z zasilacza 24VDC, 700 mA) Pel=3,1 V, I=0,3 A
- Nawiewnik okienny typ EFR Aeureko

PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR G. KLUSKA
90–368 ŁÓDŹ, ul. Piotrkowska 182/545
BIURO: 90–722 ŁÓDŹ, ul. Więckowskiego 16 pok. 111
e–mail: piotrkluska.architekt@gmail.com TEL: 606 88 76 76
NIP: 7251105303 REGON: 470619965

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO p.n.: "PORT" POMOC–OPIEKA–RATUNEK–TERAPIA

PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY i NADBUDOWY

CZĘŚCI HOSTELU POZOSTAŁEJ PO ROZBIÓRCE ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK MIEJSKIEGO CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

OBEJMUJĄCY:

1. PRZEBUDOWĘ HOSTELU Z PRZEZNACZENIEM DLA OSÓB W STANIE INTOKSYKACJI
2. BUDOWĘ NOCLEGOWNI REALIZOWANĄ W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

ZAKRES ZMIAN:

BUDOWA SZYBU WINDOWEGO PRZY KLATCE SCHODOWEJ K3 ETAPOWANIE INWESTYCJI

ADRES: ŁÓDŹ, UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 253 DZIAŁKA NR 3/8, OBRĘB W–31

UŻYTKOWNIK:
MIEJSKIE CENTRUM TERAPII i PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ im. bł. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO w ŁODZI
92–320 Łódź ul. Niciarniana 41

PROJEKTANT:
tech. Jan Gutry
144/83/WMŁ

MARZEC 2020

BRANŻA:	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	SKALA 1:75
RYSUNEK:	RZUT PARTERU	NR RYS. 1