



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w KRASNYMSTAWIE**

22-300 KRASNYSTAW, ul. Sikorskiego 3A
TEL/FAX. 82 576 28 32 e-mail: psse.krasnystaw@pis.gov.pl

Krasnystaw, dnia 09.03.2017r.

ONS-HK.0717/9/17

**Ocena obszarowa jakości wody dla gminy Izbica
za rok 2016.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989), na podstawie wydanych w 2016r. okresowych ocen jakości wody przedstawia ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia dotyczącą gminy Izbica za rok 2016. Podstawę oceny stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989). Obszarowa ocena jakości wody wydawana jest w celu poinformowania konsumentów.

Ludność gminy zaopatrywana jest w wodę przez 5 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia.

Gmina	Nazwa wodociągu zbiorowego zaopatrzenia	Właściciel/ administrator urządzenia wodociągowego	Produkcja [m ³ /d]	Ocena wody	Liczba ludności korzystającej	
					z wody dobrej jakości	z wody złej jakości
Izbica	„Klinkiernia” Izbica	Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Izbica	50	Przydatna do spożycia	350	0
	Tarzymiechy	Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Izbica	340	Przydatna do spożycia	3170	0
	Tarnogóra	Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki	101	Przydatna do spożycia	1007	0

		Komunalnej Sp. z o.o. Izbica				
	Bobliwo	Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Izbica	150	Przydatna do spożycia	1580	0
	Wał	Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Izbica	110	Przydatna do spożycia	2274	0
		Razem	751		8381	0

Około 95 % mieszkańców gminy korzystało z wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia dobrej jakości.

Nie prowadzi się uzdatniania wody z wodociągów z terenu gminy.

W okresie 2016r. administrator wodociągów prowadził kontrolę wewnętrzną jakości wody w zakresie i częstotliwością uzgodnioną z PPIS w Krasnymstawie. Częstotliwość pobierania próbek do badań i zakres badań w ramach kontroli wewnętrznej dostosowane były do wielkości produkcji wody i liczby odbiorców wody; zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989).

W okresie 2016r. PPIS w Krasnymstawie w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia pobrał 14 próbek wody do badań fizykochemicznych i 12 próbek do badań mikrobiologicznych z wodociągów z terenu gminy Izbica. Przeprowadzono również kontrolę sanitarną urządzeń wodociągowych w Tarnogórze i w Izbicy /klinkiernia/.

W okresie roku 2016 stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody – jednokrotnie bakterie grupy coli w wodzie pobranej z wodociągu Tarnogóra. Administrator wodociągu wyłączył wodociąg z użytkowania i przeprowadził działania naprawcze: dezynfekcję i płukanie sieci.

Stwierdzenie przekroczeń parametrów mikrobiologicznych informuje o zanieczyszczeniu wody odchodami. Obok charakterystycznych dla odchodów mikroorganizmów, takich jak bakterie grupy coli, w takiej wodzie mogą występować bakterie chorobotwórcze. Stwierdzenie obecności w wodzie bakterii grupy coli sugeruje niedostateczne jej uzdatnienie, zanieczyszczenie, lub nieprawidłowy stan sieci dystrybuującej wodę.

Nie prowadzono postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody. Odnotowano jedną skargę na jakość wody z wodociągu Wał; pobrana próbka odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989).

Odbiorcy wody wodociągowej z terenu gminy Izbica korzystali w roku 2016 z wody dobrej jakości.

INSPEKTOR SANITARNY
w Krasnymstawie
lek. Barbara Niewiadomska

Do wiadomości:
Wójt Gminy Izbica
Starosta Krasnostawski