PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w KRASNYMSTAWIE

22-300 KRASNYSTAW, ul. Sikorskiego 3A
TEL/FAX. 082 576 28 32 e—mail: psse.krasnystaw@pis.gov.pl

Krasnystaw, dnia. 30.11.2018r.

ONS-HK.721-4/6/2018

KOMUNIKAT nr 2
w sprawie
PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
WIDNIÓWKA, gm. KRASNYSTAW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Widniówka gm. Krasnystaw, że komunikat z dnia 28.11.2018r. jest nieaktualny

WODA JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Wynik analizy próbek wody pobranych w dniu 28.11.2018r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Widniówka gm. Krasnystaw wykazał, że woda jest chlorowana i w tej postaci spełnia wymagania zdrowotne, więc może być używana bez ograniczeń.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie nakłada obowiązek prowadzenia stałej dezynfekcji wody, monitorowania poziomu chloru wolnego w wodzie (zawartość chloru u odbiorcy nie może przekraczać 0,3 mg/l), oraz badania jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych z częstotliwością raz na kwartał.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Widniówka gm. Krasnystaw zaopatruje 175 osób w miejscowości **Widniówka,** gm. Krasnystaw.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Krasnymstawie
mgr inż. Monika Brzyszko