



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2  
tel. (81) 8651637, fax (81) 8 651637

E-mail: [psse.ryki@pis.gov.pl](mailto:psse.ryki@pis.gov.pl);

<https://psse.ryki.netbip.pl>

<http://psse.ryki.pis.gov.pl>

Ryki, dnia 08.02.2012 r.

ONS – HK.721/33/12

**OCENA  
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA  
W SOBIESZYNIE ZA 2011 ROK**

Na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 221, poz.1263 z późn. zm.), art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2006 nr 123, poz.858 z późn. zm.) oraz §14 i §16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61, poz.417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionych protokołach poboru próbek wody oraz sprawozdań z ich badań:

| Lp. | Numer protokołu | Numer sprawozdania | Data poboru   | Miejsce poboru                            |
|-----|-----------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------|
| 1.  | ONS-HK.81/14/11 | WD/197/11          | 08.03.2011 r. | Sklep spożywczy<br>Sobieszyn 106A         |
| 2.  | ONS-HK.81/54/11 | WD/786/2011        | 05.09.2011 r. | Liceum Ogólnokształcące<br>Sobieszyn 4    |
| 3.  | ONS-HK.81/60/11 | WD/864/2011        | 13.09.2011 r. | Liceum Ogólnokształcące<br>Sobieszyn 4    |
| 4.  | ONS-HK.81/65/11 | WD/946/2011        | 20.09.2011 r. | Zespół Szkół w Sobieszynie<br>Sobieszyn 4 |

oceniając jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Sobieszynie pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

**UZASADNIENIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach w oparciu o podjęte czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rykach pobrali próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze stałych punktów monitoringowych wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Sobieszynie.

Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE W Lublinie, które posiada akredytację w zakresie wykonywanych badań. Zakres wykonywanych badań obejmował parametry monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Przeprowadzone analizy w/w próbek wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61, poz.417 z późn. zm.).

Od lipca 2009 r. do dnia 6 października 2011 r. obowiązywała decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z w/w wodociągu ze względu na przekroczenia zawartości związków żelaza, manganu oraz podwyższoną mętność. W czasie trwania w/w decyzji określone zostały dopuszczalne wartości parametrów na jakie pozwala stwierdzona warunkowa przydatność:

- żelazo - 2000 µg/l
- mangan - 400 µg/l
- mętność - 5,0 NTU.

Szacując ryzyko zdrowotne uznano, że dopuszczalne wartości parametrów fizykochemicznych na jakie pozwala warunkowa przydatność dla żelaza, manganu i mętności nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak mogą wpływać na pogorszenie jakości organoleptycznej wody.

W trakcie 2011 r. jakość wody uległa poprawie i spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61, poz.417 z późn. zm.), w związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach wydał decyzję o przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ułęż 08-504 Ułęż 168
2. Zakład Komunalny Ułęż 168, 08-504 Ułęż
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Wyczółkowskiego 10 A, 08-500 Ryki
4. A/a