PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8 651637
E-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
https://psseryki.netbip.pl
http://psseryki.pis.gov.pl

Ryki, dnia 08.02.2012 r.

ONS – HK.721/31/12

OCENA
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W UŁĘŻU ZA 2011 ROK

Na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 221, poz.1263 z późn. zm.), art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2006 nr 123, poz.858 z późn. zm.) oraz §14 i §16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61, poz.417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionych protokołach poboru próbek wody oraz sprawozdań z ich badań:

L. p.	Numer protokołu	Numer sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
1.	ONS-HK.81/12/11	WD/195/11	08.03.2011 r.	Posesja prywatna Ułęż 25
2.	ONS-HK.81/36/11	WD/705/11	28.06.2011 r.	Posesja prywatna Żabianka 16A
3.	ONS-HK.81/52/11	WD/784/2011	05.09.2011 r.	Piekarnia „Hega” Ułęż 207
4.	ONS-HK.81/73/11	WD/1073/2011	18.10.2011 r.	Stacja Uzdatniania Wody Ułęż 239
5.	ONS-HK.81/73/11	WD/1074/2011	18.10.2011 r.	Posesja prywatna Drążgów 27
6.	ONS-HK.81/76/11	WD/1109/2011	24.10.2011 r.	Stacja Uzdatniania Wody Ułęż 239
7.	ONS-HK.81/76/11	WD/1110/2011	24.10.2011 r.	Posesja prywatna Ułęż 25
8.	ONS-HK.81/84/11	WD/1287/2011	21.11.2011 r.	Posesja prywatna Żabianka 16A

oceniając jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ułężu pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

<u>stwierdza</u>

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach w oparciu o podjęte czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:
W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rykach pobrali próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze stałych punktów monitoringowych wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ułężu.
Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE W Lublinie, które posiada akredytację w zakresie wykonywanych badań. Zakres wykonywanych badań obejmował parametry monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

W trakcie 2011 r. zanotowano, trwające 7 dni, przekroczenie parametrów mikrobiologicznych, a mianowicie w pobranych próbkach wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie 1-2 jtk/100ml oraz Escherichia coli w liczbie 1 jtk/100ml. Wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi ze względu na w/w zanieczyszczenia.
Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień zanieczyszczenia uznano, iż w/w przekroczenie parametrów mikrobiologicznych nie stwarzało istotnego zagrożenia dla zdrowia i możliwe było do usunięcia w krótkim czasie. Uznano za wystarczające podjęcie przez administratora działań naprawczych obejmujących dezynfekcję wody oraz poinformowanie konsumentów o dezynfekcji wody i zmianie jej jakości organoleptycznej.
Po przeprowadzonych przez administratora wodociągu działaniach naprawczych jakość wody uległa poprawie i spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61, poz.417 z późn. zm.), w związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach wydał decyzję o przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Ułęż 08-504 Ułęż 168
2. Zakład Komunalny Ułęż 168, 08-504 Ułęż
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Wyczółkowskiego 10 A, 08-500 Ryki
4. A/a