PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8 651637
E-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
http://psseryki.pis.gov.pl

Ryki, dnia 06.07.2012 r.

ONS– HK.721/123/12

OCENA CZĄSTKOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W KŁOCZEWIE

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2006 nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz § 14 i § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61, poz. 417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionych protokołach poboru próbek wody oraz sprawozdań z badań:

L.p.	Numer protokołu	Numer sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
1.	ONS-HK.81/32/12	WD/571/2012	29.05.2012 r.	Czernic 95- Zespół Szkół
2.	ONS-HK.81/41/12	WD/628/2012	19.06.2012 r.	Czernic 95- Zespół Szkół
3.	ONS-HK.81/45/12	WD/662/2012	02.07.2012 r.	Kłoczew Długa 67- hydrofornia

oceniając jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Kłoczewie pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu ze względu na stwierdzone zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach w oparciu o podjęte czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:
Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rykach, w ramach nadzoru sanitarnego pobrali próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z punktów monitoringowych wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Kłoczewie.
Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE w Lublinie, które posiada akredytację w zakresie wykonywanych badań.
Zakres badań obejmował parametry monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego.

W kolejnych w/w próbkach wody pobranych w okresie od 29.05.2012 r. do 02.07.2012 r. stwierdzono występowanie pojedynczych jednostek tworzących kolonie bakterii grupy coli, co świadczy o niestabilności jakości mikrobiologicznej wody zarówno podawanej do sieci jak i rozprowadzanej przez sieć wodociągową. Administrator wodociągu nie realizując kontroli wewnętrznej oceny przydatności wody nie monitoruje dostatecznie jej jakości.

Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień stwierdzonego zanieczyszczenia uznano jej warunkową przydatność do spożycia.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego odbiorców wody konieczne jest prowadzenie przez dostawcę wody skutecznych działań mających na celu poprawę jakości wody dostarczanej z niniejszego wodociągu.

Otrzymują:

1. Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. Miętne ul. Główna 45, 08-400 Garwolin
2. Wójt Gminy Kłoczew
3. Sekcja HŻ PSSE Ryki
4. Stanowisko HDiM PSSE Ryki
5. A/a