PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
E-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
http://psseryki.pis.gov.pl
http://psseryki.nbip.pl

Ryki, dnia 22.02.2013 r.

ONS – HK.721/44/13

OCENA
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA OBSZARZE GMINY UŁĘŻ ZA 2012 ROK

wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach na podstawie §17 w związku z §14 i §16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 r. nr 61, poz.417 z późn. zm.)

Na terenie gminy Ułęż wody podziemne występują głównie w utworach ery kenozoicznej (paleogenu) oraz w utworach ery mezozoicznej (okres kredy). Charakteryzują się one dużą zawartością żelaza i manganu, co pociąga za sobą konieczność ich uzdatniania przed wprowadzeniem do sieci wodociągowej.

W 2012 roku ludność w gminie Ułęż zaopatrywana była w wodę przeznaczoną do spożycia z 4 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia, 1 wodociągu lokalnego oraz 1 odcinka sieci wodociągowej (wodociąg Walentynów), którego ujęcie znajduje się w gminie Jeziorzany powiat lubartowski. Administratorem wodociągów zbiorowego zaopatrzenia oraz odcinka sieci wodociągowej na terenie gminy Ułęż jest Zakład Komunalny w Ułężu.

W/w wodociągi tworzą sieć wodociągową o długości ok. 79,39 km, dobowa produkcja wody wynosiła w 2012 r. średnio 371 m^3/dobę, w minionym roku według danych przekazanych przez administratora wodociągów oddano nowy odcinek sieci o długości 3,35 km z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia „Walentynów" z pow. Lubartowskiego. W pozostałych wodociągach nie budowano nowych odcinków sieci wodociągowej, wykonano tylko 0,14 km przyłączy do istniejącej sieci wodociągowej.

Z wody wodociągowej o kontrolowanej jakości w gminie Ułęż korzystało ok. 3326 osób, co stanowi 99% ludności gminy(wzrost w odniesieniu o 2011 r. o 6 %).

Na koniec 2012 r. z wody wodociągowej o niekwestionowanej jakości korzystało 100% konsumentów.

Tabela. Wodociągi zaopatrujące ludność na terenie gminy Ułęż

Lp.	Nazwa wodociągu	Produkcja wody [m^3/dobę]	Długość sieci z przyłączami [km]	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę będącą pod nadzorem PIS w Rykach
1.	Ułęż	160	21,03	976
2.	Białki	84	29,69	1195
3.	Sobieszyn	57	13,09	560
4.	Zosin	40	8,90	265
5.	Podlodów SM	8	0,20	95
6.	Walentynów	22	6,48	235
Razem		**371**	**79,39**	**3326**

Inspekcja Sanitarna kontroluje jakość wody w wodociągach poprzez stały nadzór prowadzony w oparciu o zakres badań monitoringu kontrolnego, przeglądowego oraz nadzoru bieżącego. Badania pobranych próbek wody wykonywane przez Państwową Inspekcję Sanitarną pozwalają na ocenę instalacji wodociągowych oraz jakości wody pod względem sanitarnym. Badania próbek wody wykonywane są w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE w Lublinie, które posiada akredytację w zakresie wykonywanych badań.

Zakład Komunalny w Ułężu prowadził kontrolę wewnętrzną jakości produkowanej wody, w zakresie i z częstotliwością zgodną z opracowanym harmonogramem.
Ogółem z w/w wodociągów gminy Ułęż pobranych zostało 33 próby do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych.
W 2012 r. w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Białkach zanotowano podwyższoną mętność wynoszącą 2,6 NTU przy dopuszczalnej wartości 1,0 NTU. Zanotowane przekroczenie w/w parametru nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia, jednak mogły wpływać na jakość organoleptyczną wody. Uznano za wystarczające poinformowanie administratora w/w wodociągu o wynikach badań w celu podjęcia przez niego odpowiednich działań naprawczych.
Po przeprowadzonych przez administratora działaniach naprawczych woda dostarczana z przedmiotowego wodociągu była odpowiedniej jakości.
Stan sanitarno – higieniczny urządzeń wodociągowych na terenie gminy Ułęż oceniono jako dobry.

W związku z prowadzeniem nadzoru nad jakością wody w 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach wydał:

- 4 oceny dot. jakości wody.

Na koniec 2012 r. wszystkie wodociągi dostarczały wodę o jakości zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61, poz. 417z późn. zm.), w związku z czym jej jakość była bezpieczna dla zdrowia konsumentów.
Administrator wodociągów nie zgłaszał awarii skutkujących długotrwałymi przerwami w dostawie wody, nie odnotowano także deficytu wody w tej grupie wodociągów.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach

mgr Anna Dudek- Błachnio
/podpis nieczytelny/

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Ułęż, 08-504 Ułęż 168
2. Zakład Komunalny Ułęż 168, 08-504 Ułęż
3. A/a