



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2  
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637  
e-mail: [psse.ryki@pis.gov.pl](mailto:psse.ryki@pis.gov.pl);  
<http://psse.ryki.pis.gov.pl>  
<http://psse.ryki.nbip.pl>

Ryki, dnia 12.04.2013 r.

ONS– HK.721/63/13

**OCENA CZĄSTKOWA  
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W SOBIESZYNIE**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2006 nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz § 14 i § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61, poz. 417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionych protokołach poboru próbek wody oraz sprawozdań z badań:

L.p.	Numer protokołu	Numer sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
1.	ONS-HK.81/27/13	WD/349/2013	09.04.2013 r.	Sobieszyn 4 - Zespół Szkół

oceniając jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Sobieszynie pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

**stwierdza**

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu ze względu na stwierdzone zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody.

**UZASADNIENIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach w oparciu o podjęte czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Rykach, w ramach nadzoru sanitarnego pobrali próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z punktów monitoringowych wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Sobieszynie.

Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE w Lublinie, które posiada akredytację w zakresie wykonywanych badań.

Zakres badań obejmował parametry monitoringu kontrolnego.

W zbadanej próbce wody stwierdzono bakterie grupy coli – 3 jtk/100/ml.

Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień stwierdzonego zanieczyszczenia uznano jej warunkową przydatność do spożycia. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego odbiorców wody konieczne jest prowadzenie przez dostawcę wody skutecznych działań mających na celu poprawę jakości wody dostarczanej z niniejszego wodociągu.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W RYKACH**

*mgr Anna Dudek-Blachnio*

*/podpis nieczytelny/*

Otrzymują:

1. Zakład Komunalny Ułęż 168, 08-504 Ułęż
2. Wójt Gminy Ułęż
3. A/a

Do wiadomości:

1. Sekcja HŻ PSSE Ryki
2. Stanowisko HDiM PSSE Ryki
3. Stanowisko P/Ep PSSE Ryki