PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
E-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
http://psseryki.pis.gov.pl
http://psseryki.nbip.pl

Ryki, dnia 30.01.2015 r.

ONS – HK.721/23/15

OCENA
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W ZOSINIE ZA 2014 ROK

Na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 221, poz.1263 z późn. zm.), art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2006 nr 123, poz.858 z późn. zm.) oraz §14 i §16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61, poz.417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionych protokołach poboru próbek wody oraz sprawozdań z ich badań:

Lp.	Numer protokołu	Numer sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
1.	ONS-HK.81/8/14	WD/79/2014	27.01.2014 r.	Stacja Uzdatniania Wody Zosin 107
2.	ONS-HK.81/8/14	WD/80/2014	27.01.2014 r.	Posesja prywatna Zosin 79
3.	ONS-HK.81/19/14	WD/322/2014	11.03.2014 r.	Zespół Szkół Sobieszyn 298A
4.	ONS-HK.81/75/14	WD/1264/2014	03.11.2014 r.	Posesja prywatna Zosin 79
5.	ONS-HK.81/78/14	WD/1415/2014	01.12.2014 r.	Stacja Uzdatniania Wody Zosin 107
6.	ONS-HK.81/78/14	WD/1416/2014	01.12.2014 r.	Posesja prywatna Zosin 79
7.	ONS-HK.81/79/14	WD/1454/2014	09.12.2014 r.	Stacja Uzdatniania Wody Zosin 107
8.	ONS-HK.81/79/14	WD/1455/2014	09.12.2014 r.	Posesja prywatna Zosin 79

oceniając jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Zosinie pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu ze względu na stwierdzone zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach w oparciu o podjęte czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:
W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rykach pobrali próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze stałych punktów monitoringowych wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Zosinie.
Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE W Lublinie, które posiada akredytację w zakresie wykonywanych badań. Zakres wykonywanych badań obejmował parametry monitoringu kontrolnego.

W trakcie 2014 r. zanotowano, przekroczenie parametrów mikrobiologicznych, a mianowicie w dwóch pobranych próbkach wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie 1-6 jtk/100ml. Wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi ze względu na w/w zanieczyszczenia.
Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień zanieczyszczenia uznano, iż w/w przekroczenie parametrów mikrobiologicznych nie stwarzało istotnego zagrożenia dla zdrowia i możliwe było do usunięcia w krótkim czasie. Uznano za wystarczające podjęcie przez administratora działań naprawczych obejmujących dezynfekcję wody oraz poinformowanie konsumentów o dezynfekcji wody i zmianie jej jakości organoleptycznej.

Po przeprowadzonych działaniach dezynfekcyjnych jakość wody uległa poprawie, jednak ze względu na zwiększoną ogólną liczbę mikroorganizmów po 72 godz. inkubacji w temp. 22°C ±2°C wynoszącą powyżej 300 jtk/1 ml, świadczącą o czasowej niestabilności mikrobiologicznej wody, na koniec 2014 r. obowiązywała decyzja stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach

mgr Anna Dudek- Błachnio
/podpis nieczytelny/

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Ułęż 08-504 Ułęż 168
2. Zakład Komunalny Ułęż 168, 08-504 Ułęż
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Wyczółkowskiego 10 A, 08-500 Ryki
4. A/a.