PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
e-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
http://psseryki.pis.gov.pl
http://psseryki.nbip.pl

Ryki, dnia 19.02.2015 r.

ONS– HK.721/44/15

OCENA CZĄSTKOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W STARYM ZADYBIU

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2015, poz. 139) oraz § 14 i § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61, poz. 417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionym protokole poboru próbek wody oraz sprawozdania z badań:

L.p.	Numer protokołu	Numer sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
1.	ONS-HK.81/10/15	WD/67/2015	26.01.2015 r.	Stare Zadybie 119 Stacja Uzdatniania Wody
2.	ONS-HK.81/10/15	WD/68/2015	26.01.2015 r.	Gózd 109 Zespół Szkół

oceniając jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Starym Zadybiu pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu z zastrzeżeniem kontynuowania działań naprawczych mających na celu obniżenie zawartości związków manganu w wodzie podawanej do sieci.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach w oparciu o podjęte czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:
Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rykach, w ramach nadzoru sanitarnego pobrali próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z punktów monitoringowych wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Starym Zadybiu.
Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE w Lublinie, które posiada akredytację w zakresie wykonywanych badań.

Przeprowadzone analizy w/w próbek wykazały, że jakość wody w sieci spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61, poz. 417 z póź. zm.), natomiast w wodzie podawanej do sieci stwierdzono podwyższoną zawartość związków manganu wynoszącą 89,4 ±8,9 µg/l przy dopuszczalnej wartości 50 µg/l, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach zaleca kontynuowanie działań naprawczych i monitorowanie w ramach kontroli wewnętrznej zawartości związków manganu w wodzie z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Starym Zadybiu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach

mgr Anna Dudek- Błachnio
/podpis nieczytelny/

Otrzymują:

1. Usługi Instalacyjno Sanitarne Wod-Kan CO Gaz Henryk Jurzysta ul. Sądowa 2, 08-460 Sobolew
2. Wójt Gminy Kłoczew
3. A/a

Do wiadomości:

1. Sekcja HŻŻ i PU PSSE Ryki
2. Stanowisko HD i M PSSE Ryki
3. Stanowisko P/Ep PSSE Ryki