PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
e-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
http://psseryki.pis.gov.pl
http://psseryki.nbip.pl

Ryki, dnia 09.07.2015 r.

ONS– HK.721/94/15

OCENA CZĄSTKOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W ZOSINIE

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2015, poz. 139) oraz § 14 i § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61, poz. 417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionym protokole poboru próbek wody oraz sprawozdania z badań:

L.p.	Numer protokołu	Numer sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
1.	ONS-HK.81/44/15	WD/674/2015	15.06.2015 r.	Zosin 107 Stacja Uzdatniania Wody
2.	ONS-HK.81/44/15	WD/675/2015	15.06.2015 r.	Sobieszyn 298 A Zespół Szkół- internat

oceniając jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Zosinie pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu ze względu na ponadnormatywną zawartość związków żelaza, manganu oraz podwyższoną mętność.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach w oparciu o podjęte czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:
Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rykach, w ramach nadzoru sanitarnego pobrali próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z punktów monitoringowych wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Zosinie.
Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE w Lublinie, które posiada akredytację w zakresie wykonywanych badań.

W zbadanych próbkach wody stwierdzono występowanie związków żelaza w ilości 633±63 µg/l i 290±29 µg/l przy dopuszczalnej wartości 200 µg/l, związków manganu w ilości 352±35 µg/l i 139±14 µg/l przy dopuszczalnej wartości 50 µg/l oraz wartość mętności 1,4±0,4 NTU przy dopuszczalnej wartości 1 NTU.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień stwierdzonych przekroczeń w/w parametrów, uznaje jej warunkową przydatność do spożycia.

Podwyższone wartości związków żelaza, manganu oraz mętności wpływają na pogorszenie jakości organoleptycznej wody, woda o wysokiej mętności może pobudzać wzrost bakterii a także chronić mikroorganizmy przed działaniem dezynfekcyjnym.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach

mgr Anna Dudek- Błachnio
/podpis nieczytelny/

Otrzymują:

1. Zakład Komunalny, Ułęż 168, 08-504 Ułęż
2. Wójt Gminy Ułęż
3. A/a

Do wiadomości:

1. Sekcja HŻŻ i PU PSSE Ryki
2. Stanowisko HD i M PSSE Ryki.