PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
e-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
http://psseryki.pis.gov.pl
http://psseryki.nbip.pl

Ryki, dnia 25.05.2016 r.

ONS – HK.721/95/16

OCENA CZĄSTKOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W BRZEZINACH

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2015, poz.1412), art. 12, art. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2015 poz. 139) oraz § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionych sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – Gminny Zakład Usług Komunalnych Plac Senatorski 1, 08-540 Stężyca

Nr sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
SB/24630/05/2016	04.05.2016 r.	Brzeziny 58 Studnia
SB/25873/05/2016		Brzeziny 58 Stacja Uzdatniania Wody
SB/24987/05/2016		Zielonka 49 Posesja prywatna

oceniając jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Brzezinach pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej administrator wodociągu pobrał próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze stałych punktów monitoringowych wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Brzezinach. Badania próbek wody zostały wykonane w SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe Pszczyna. Zakres wykonywanych badań obejmował parametry monitoringu przeglądowego i kontrolnego.

Przeprowadzone analizy wody surowej oraz wody podawanej do sieci wykazały, wartość stężenia boru wynoszącą 1,03±0,11 mg/l do 1,04 ±0,11 mg/l przy dopuszczalnej wartości 1,0 mg/l. Stężenie w/w parametru w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oznaczanego w niniejszym wodociągu od 2010 r. ma tendencję rosnącą.

Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego uznano, iż ze względu, że stężenie boru przekracza wartość dopuszczalną w stopniu niewielkim, jak również biorąc pod uwagę wytyczne dotyczące jakości wody do picia, opracowane przez Światową Organizację Zdrowia, które zalecaną wartość tego pierwiastka szacują na 2,4 mg/l, w chwili obecnej nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia.

Jednakże mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne ludności niezbędnym jest podjęcie i wprowadzenie w życie działań mających na celu doprowadzenie wody do odpowiedniej jakości oraz przeanalizowanie występowania istniejących przekroczeń, które mogą wpływać bezpośrednio na zdrowie odbiorców wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach

mgr Anna Dudek- Błachnio
/podpis nieczytelny/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Stężyca, Plac Senatorski 1, 08-540 Stężyca
2. Gminny Zakład Usług Komunalnych, Plac Senatorski 1, 08-540 Stężyca
3. A/a.