PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
e-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
http://psseryki.pis.gov.pl
http://psseryki.nbip.pl

Ryki, dnia 14.07.2016 r.

ONS – HK.721/125/16

OCENA CZĄSTKOWA
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W ZAWITALE

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2015, poz.1412), art. 12, art. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2015 poz. 139) oraz § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionych sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu - Zakład Usług Komunalnych, Nowodwór 68, 08-503 Nowodwór

Nr sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
SB/36491/06/2016	09.06.2016 r.	Zawitała 23 B - Stacja Uzdatniania Wody
SB/40975/06/2016	05.07.2016 r.	Zawitała 23 B - Stacja Uzdatniania Wody
SB/40977/06/2016	05.07.2016 r.	Zawitała 26 - Posesja prywatna

oceniając jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Zawitale pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi podawanej do sieci.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej administrator wodociągu pobrał próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z punktu monitoringowego wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Zawitale - Stacja Uzdatniania Wody. Badania próbki wody zostały wykonane w SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe Pszczyna. Zakres wykonywanych badań obejmował parametry monitoringu przeglądowego. Niniejsze badanie wykazało podwyższone wartości związków manganu, które wynosiło 138 µg/l.
Administrator wodociągu przeprowadził działania naprawcze, po których ponownie wykonał badania wody w kierunku w/w parametru.
Przeprowadzone analizy w/w próbek wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach

mgr Anna Dudek- Błachnio
/podpis nieczytelny/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nowodwór, 08-503 Nowodwór 71A
2. Zakład Usług Komunalnych, Nowodwór 68, 08-503 Nowodwór
3. A/a