PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
e-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
http://psseryki.pis.gov.pl
http://psseryki.nbip.pl

Ryki, dnia 15.09.2016 r.

ONS– HK.721/164/16

OCENA CZĄSTKOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W TRZCIANKACH

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2015, poz.1412 z późn.zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2015 poz. 139 z późn.zm.) oraz §17, §18 i §19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionym protokole poboru próbek wody oraz sprawozdaniu z badań:

L.p.	Numer protokołu	Numer sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
1.	ONS-HK.81/38/16	WD/751/2016	23.08.2016 r.	Trzcianki 87A Posesja prywatna

oceniając jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Trzciankach pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu ze względu na ponadnormatywną zawartość związków żelaza oraz podwyższoną mętność.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach w oparciu o podjęte czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:
Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rykach, w ramach nadzoru sanitarnego pobrali próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z punktu monitoringowego wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Trzciankach.
Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE w Lublinie, które posiada akredytację w zakresie wykonywanych badań.
Zakres badań obejmował parametry monitoringu kontrolnego.

W zbadanej próbce wody stwierdzono ponadnormatywną zawartość związków żelaza w ilości 492±98 µg/l przy dopuszczalnej wartości 200 µg/l oraz wartość mętności 3,7±1,1 NTU przy dopuszczalnej wartości 1 NTU. W bieżącym roku badania wody prowadzone przez administratora w/w wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej wykazały również podwyższone wartości związków żelaza oraz podwyższoną mętność.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień stwierdzonych przekroczeń w/w parametrów, uznaje jej warunkową przydatność do spożycia.
Podwyższone wartości związków żelaza oraz mętności wpływają na pogorszenie jakości organoleptycznej wody, woda o wysokiej mętności może pobudzać wzrost bakterii a także chronić mikroorganizmy przed działaniem dezynfekcyjnym.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach

mgr Anna Dudek- Błachnio
/podpis nieczytelny/

Otrzymują:
1. Zakład Usług Komunalnych Nowodwór 68, 08-503 Nowodwór
2. Wójt Gminy Nowodwór Nowodwór 71A, 08-503 Nowodwór
3. A/a

Do wiadomości:
1. Sekcja HŻŻiPU PSSE Ryki
2. Stanowisko HDiM PSSE Ryki