



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2

tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637

E-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;

<http://psse.ryki.pis.gov.pl>

<http://psse.ryki.nbip.pl>

Ryki, dnia 09.02.2017 r.

ONS – HK.721/23/17

**Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Zawitale za 2016 rok**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.1412 z późn.zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2015 poz. 139 z późn.zm.) oraz § 17 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach

po analizie sprawozdań z badań próbek pochodzących z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Zawitale, pobranych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rykach w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Nowodworze w punktach monitoringowych w zakresie badanych parametrów monitoringu kontrolnego i przeglądowego

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Zawitale pobrano 4 próbki do badań bakteriologicznych i 2 próbki do badań fizykochemicznych. Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE w Lublinie, które posiada akredytację w zakresie wykonywanych badań..

W trakcie 2016 r. zanotowano jednorazowe przekroczenie parametrów mikrobiologicznych, a mianowicie stwierdzono obecność bakterii gr. coli w ilości 1 jtk/100 ml. Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień

zanieczyszczenia uznano, iż podwyższenie w/w parametru nie stwarzało istotnego zagrożenia dla zdrowia.

Po przeprowadzonych przez administratora wodociągu działaniach naprawczych jakość wody uległa poprawie.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach nadzorował prowadzenie przez Zakład Usług Komunalnych w Nowodworze wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z w/w wodociągu. Liczba raportowanych próbek wody pobranych w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej wynosiła 7 próbek do badań fizykochemicznych oraz 6 próbek do badań mikrobiologicznych. Badania próbek wody zostały wykonane w SGS Polska Sp. z o.o., Laboratorium Środowiskowe, 42-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52 A. W trakcie prowadzonej kontroli wewnętrznej zanotowano dwukrotnie przekroczenia związków manganu oraz żelaza, jak również jednorazowo podwyższoną mętność. Administrator wodociągu prowadził stosowne działania naprawcze, które doprowadziły do poprawy jakości wody, co potwierdzono przestawionym wynikiem badania wody.

Nie stwierdzono występowania stałych utrzymujących się długotrwale przekroczeń żadnych z badanych parametrów.

Przeprowadzone badania próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Zawitale wykonane w 2016 r. wykazały, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989).

***Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rykach***

z up. mgr Grażyna Rybak
Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nowodwór 08-503 Nowodwór 71A
2. Zakład Usług Komunalnych Nowodwór 68, 08-503 Nowodwór
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Wyczółkowskiego 10 A, 08-500 Ryki
4. A/a.