



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2

tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637

E-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;

<http://psse.ryki.pis.gov.pl>

<http://psse.ryki.nbip.pl>

Ryki, dnia 13.02.2017 r.

ONS – HK.721/28/17

**Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z indywidualnego ujęcia wody wodociągu Jednostki Wojskowej Dęblin Twierdza
za 2016 rok**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.1412 z późn.zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2015 poz. 139 z późn.zm.) oraz § 17 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach

po analizie sprawozdań z badań próbek pochodzących z indywidualnego ujęcia wody wodociągu Jednostki Wojskowej Dęblin Twierdza pobranych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rykach w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie, który nadzoruje część sieci, w punktach monitoringowych w zakresie badanych parametrów monitoringu kontrolnego

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody wodociągu Jednostki Wojskowej Dęblin Twierdza pobrano 2 próbki do badań bakteriologicznych i 2 próbki do badań fizykochemicznych. Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE w Lublinie, które posiada akredytację w zakresie wykonywanych badań.

W trakcie 2016 r. zanotowano jednorazowo podwyższoną wartość mętności. Przekroczenie w/w parametru nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia, jednak mogło wpływać na jakość organoleptyczną wody.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach nadzorował prowadzenie przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z nadzorowanego odcinka sieci. Liczba raportowanych próbek wody pobranych w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej wynosiła 2 próbki do badań fizykochemicznych oraz 2 próbki do badań mikrobiologicznych. Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium JARS Sp. z o.o. w Legionowie.

Przeprowadzone badania próbek wody z indywidualnego ujęcia wody wodociągu Jednostki Wojskowej Dęblin Twierdza wykonane w 2016 r. wykazały, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach**

mgr Anna Dudek- Błachnio
/podpis nieczytelny/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Dęblin ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin,
2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Towarowa 2D,
08-530 Dęblin
3. A/a