



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
E-mail: psse.ryki@pis.gov.pl; _
<http://psse.ryki.pis.gov.pl>
<http://psse.ryki.nbip.pl>

Ryki, dnia 24.02.2017 r.

ONS – HK.721/44/17

**Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy
Stężycza**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach, działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z §20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1989) dokonał oceny obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2016 r. na terenie gminy Stężycza.

Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność:

- Gminny Zakład Usług Komunalnych w Stężycy, Plac Senatorski 1, który administruje dwa wodociągi zbiorowego zaopatrzenia zlokalizowane na terenie gminy Stężycza
- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie zaopatruje odcinek sieci wodociągowej na terenie gminy Stężycza (Nadwiślanka).

W tabeli poniżej przedstawiono dane dotyczące przedmiotowych wodociągów:

Nazwa wodociągu	Produkcja w m ³ /d	Liczba zaopatrywanej ludności w wodę	Sposób uzdatniania/ dezynfekcja	Ocena jakości wody na koniec 2016 r.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Stężycza	305	3421	Odżelazianie, odmanganianie	Przydatna do spożycia
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Brzeziny	109	1389	Odżelazianie, odmanganianie	Przydatna do spożycia
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Dęblin ujęcie Jagiellońska	brak danych	111	Odżelazianie, odmanganianie	Przydatna do spożycia

W 2016 roku ludność z 14 miejscowości w gminie Stężycza, zaopatrywana była w wodę przeznaczoną do spożycia z 2 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia oraz odcinka sieci wodociągowej, którego ujęcie znajduje się w gminie Dęblin (wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Dęblin ujęcie Jagiellońska).

Z wody wodociągowej o kontrolowanej jakości w gminie Stężycza korzystało ok. 4921 osób, co stanowi 93,53 % ludności gminy. Na koniec 2016 r. z wody wodociągowej o niekwestionowanej jakości korzystało 100% konsumentów.

W ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągów pobrano łącznie 20 prób wody w kierunku oznaczeń mikrobiologicznych oraz 18 prób w kierunku oznaczeń fizykochemicznych.

Przeprowadzone analizy wody surowej oraz wody podawanej do sieci z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Brzezinach wykazały, wartość stężenia boru wynoszącą 1,03±0,11 mg/l do 1,04 ±0,11 mg/l przy dopuszczalnej wartości 1,0 mg/l. Stężenie w/w parametru w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oznaczanego w niniejszym wodociągu od 2010 r. ma tendencję rosnącą. Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego uznano, iż ze względu, że stężenie boru przekracza wartość dopuszczalną w stopniu niewielkim, w chwili obecnej nie stwarza istotnego

zagrożenia dla zdrowia. Konieczne jest jednak ciągle monitorowanie stężenia przedmiotowego parametru zarówno w wodzie podawanej do sieci, jak również w wodzie z sieci.

Ujęcie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Brzezinach posiada tylko jedną studnię głębinową. Dla zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości, należy rozważyć możliwość poniesienia nakładów finansowych na zapewnienie awaryjnego ujęcia wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach w 2016 r. nie otrzymał zgłoszeń o reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Stężycza.

W stosunku do administratora wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy Stężycza nie wszczynano postępowania administracyjnego. Nie prowadzono również działań naprawczych.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonanych w 2016r., dostarczanej mieszkańcom gminy Stężycza, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach stwierdza, że na koniec 2016 r. wszystkie wodociągi dostarczały wodę o jakości zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989), w związku z czym jej jakość była bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach**

mgr Anna Dudek- Błachnio
/podpis nieczytelny/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Stężycza ul. Plac Senatorski 1, 08-540 Stężycza
2. Gminny Zakład Usług Komunalnych ul. Plac Senatorski 1, 08-540 Stężycza
3. A/a