



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
e-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
<http://pserryki.pis.gov.pl>
<http://pserryki.nbip.pl>

Ryki, dnia 13.04.2017 r.

ONS – HK.721/94/17

**OCENA CZĄSTKOWA
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W ZAWITALE**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2015, poz.1412 z późn.zm.), art. 12, art. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2017 poz. 328) oraz § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu nr SB/23479/03/2017 z badań próbki wody pobranej dnia 16.03.2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu z punktu monitoringowego: Zawitała 23B Stacja Uzdatniania Wody, oceniając jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Zawitale pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi podawanej do sieci.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej administrator wodociągu pobrał próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze stałego punktu monitoringowego wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Zawitale. Badania próbki wody zostały wykonane w SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe Pszczyna. Zakres wykonywanych badań obejmował parametry monitoringu kontrolnego.

Przeprowadzona analiza w/w próbki wykazała podwyższoną mętność wynoszącą $1,89 \pm 0,57$ NTU przy dopuszczalnej wartości 1 NTU.

Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę stopień stwierdzonego przekroczenia w/w parametru, uznano iż, nie stanowi ono problemu zdrowotnego ale może wpływać na pogorszenie jakości organoleptycznej wody. Woda o wysokiej mętności może w sposób istotny ograniczać skuteczność dezynfekcji, zapewniając ochronę mikroorganizmom.

W związku z tym należy podjąć niezbędne działania naprawcze mające na celu utrzymanie jakości wody w stanie spełniającym wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach**

mgr Anna Dudek- Błachnio
/podpis nieczytelny/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nowodwór, 08-503 Nowodwór 71A
2. A/a