



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2  
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637  
e-mail: [psse.ryki@pis.gov.pl](mailto:psse.ryki@pis.gov.pl);  
<http://psse.ryki.pis.gov.pl>  
<http://psse.ryki.nbip.pl>

Ryki, dnia 30.08.2017 r.

ONS – HK.721/218/17

**OCENA CZĄSTKOWA  
JAKOŚCI WODY POCHODZĄCEJ Z INDYWIDUALNEGO UJĘCIA  
SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ RYKI**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2017, poz.1261), art. 12, art. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2017 poz. 328) oraz § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionym protokole poboru próbek wody oraz sprawozdania z badań:

Nr protokołu	Nr sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
ONS-HK.81/32/17	WD/772/2017	07.08.2017 r.	Spółdzielnia Mleczarska Ryki ul. Żytnia 3 Proszkownia

oceniając jakość wody pochodzącą z indywidualnego ujęcia wody Spółdzielni Mleczarskiej Ryki pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w ujęcia.

**UZASADNIENIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach w oparciu o podjęte czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego została pobrana próbka wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze stałego punktu monitoringowego pochodząca z indywidualnego ujęcia należącego do Spółdzielni Mleczarskiej Ryki ul. Żytnia 3, 08-500 Ryki.

Badania próbki wody zostały wykonane w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE W Lublinie. Zakres wykonywanych badań obejmował parametry monitoringu kontrolnego.

Przeprowadzona analiza w/w próbki wykazała podwyższoną mętność wynoszącą  $1,3 \pm 0,4$  NTU przy dopuszczalnej wartości 1 NTU.

Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę stopień stwierdzonego przekroczenia w/w parametru, uznano iż, nie stanowi ono problemu zdrowotnego ale może wpływać na pogorszenie jakości organoleptycznej wody. Woda o wysokiej mętności może w sposób istotny ograniczać skuteczność dezynfekcji, zapewniając ochronę mikroorganizmom. W związku z tym należy podjąć niezbędne działania naprawcze mające na celu utrzymywanie jakości wody w stanie spełniającym wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Rykach  
mgr Anna Dudek - Błachnio  
/podpis nieczytelny/

Otrzymują:

1. Spółdzielnia Mleczarska Ryki, ul. Żytnia 3, 08-500 Ryki
2. A/a