PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
E-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
http://psseryki.pis.gov.pl
http://psseryki.nbip.pl

Ryki, dnia 08.01.2018 r

ONS – HK.721/15/18

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Rykach za 2017 rok

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.1261), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2017 poz. 328 z późn.zm.) oraz § 17 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach

po analizie sprawozdań z badań próbek pochodzących z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Rykach, pobranych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rykach w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. w punktach monitoringowych w zakresie badanych parametrów monitoringu kontrolnego i przeglądowego

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Rykach pobrano 6 próbek do badań bakteriologicznych i 5 próbek do badań fizykochemicznych. Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE w Lublinie, które posiada akredytację w zakresie wykonywanych badań.

W trakcie 2017 r. zanotowano przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, a mianowicie w 2 próbach stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie od 2 jtk/100 ml do 3 jtk/100 ml. Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień zanieczyszczenia uznano, iż podwyższenie w/w parametru mikrobiologicznego nie stwarzało istotnego zagrożenia dla zdrowia.

Po przeprowadzonych przez administratora wodociągu działaniach naprawczych jakość wody uległa poprawie.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach nadzorował prowadzenie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z w/w

wodociągu. Liczba raportowanych próbek wody pobranych w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej wynosiła 13 próbek do badań fizykochemicznych oraz 30 próbek do badań mikrobiologicznych. Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium PGK i M w Rykach, które posiada zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przez PPIS w Rykach oraz Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. Laboratorium Badań Środowiskowych ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce.

Zanotowano jednorazowe przekroczenie parametru mikrobiologicznego- bakterie grupy coli w ilości 1jtk/100 ml w próbie wody pobranej na stacji uzdatniania wody przy ul. Spacerowej 1.

Obecność pojedynczych kolonii bakterii grupy coli odnotowywano na SUW ul. Spacerowa 1 na przełomie kilku ostatnich lat, w związku z tym administrator wodociągu podjął stosowne działania naprawcze polegające na czyszczeniu zbiorników na niniejszej stacji, a poprawę jakości wody potwierdził prawidłowymi wynikami.

Nie stwierdzono występowania stałych utrzymujących się długotrwale przekroczeń żadnych z badanych parametrów.

Przeprowadzone badania próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Rykach wykonane w 2017 r. wykazały, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach

mgr Anna Dudek- Błachnio
/podpis nieczytelny/

Otrzymują:

1. Burmistrz Ryk, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o., ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Wyczółkowskiego 10 A, 08-500 Ryki
4. A/a