



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
e-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
<http://psse.ryki.pis.gov.pl>
<http://psse.ryki.nbip.pl>

Ryki, dnia 06.07.2018 r.

ONS– HK.721/193/18

**OCENA CZĄSTKOWA
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W KŁOCZEWIE**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2017, poz.1261 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 1152), oraz § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:

L.p.	Numer sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
1.	L-2/322/18	03.07.2018 r.	Kłoczew ul. Długa 67 Stacja Uzdatniania Wody
2.	L-2/323/18		Przykwa 63 Posesja prywatna

oceniając jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Kłoczewie pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej administrator wodociągu wykonał badania jakości wody realizowane według ustalonego harmonogramu w punktach zgodności:

- Kłoczew ul. Długa 67 - Stacja Uzdatniania Wody
- Przykwa 63 - Posesja prywatna.

Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium PGK i M w Rykach, które posiada zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach. Zakres badań obejmował parametry mikrobiologiczne grupy B.

W jednej z badanych próbek wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100ml (Przykwa 63 - Posesja prywatna) przy jednoczesnym spełnieniu wymagań załącznika nr 1 część A tabela 1 w/w rozporządzenia oraz ogólną liczbę mikroorganizmów po 72 godz. inkubacji w temp. 22°C wynoszącą więcej niż 300 jtk/1ml.

Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę, niestabilność mikrobiologiczną wody, oceniając stopień i rodzaj zanieczyszczenia mikrobiologicznego, oraz poinformowanie ludności o warunkach korzystania z wody uznano, iż prowadzone działania naprawcze wpłyną na poprawę mikrobiologicznej jakości wody, co uzasadnia jej warunkowe dopuszczenie do spożycia.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego odbiorców wody konieczne jest prowadzenie przez dostawcę wody skutecznych działań mających na celu poprawę jakości wody dostarczanej z niniejszego wodociągu.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach**

Grażyna Rybak
/podpis nieczytelny/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kłoczew
2. Usługi Instalacyjno Sanitarne Wod-Kan CO Gaz Henryk Jurzysta ul. Sądowa 2,
08-460 Sobolew
3. A/a

Do wiadomości:

1. Sekcja HŻŻiPU PSSE Ryki
2. Sekcja PEp PSSE Ryki
3. Stanowisko HDiM PSSE Ryki