



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2  
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637  
e-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;  
<http://psse.ryki.pis.gov.pl>  
<http://psse.ryki.nbip.pl>

Ryki, dnia 16.07.2018 r.

ONS – HK.721/209/18

**OCENA CZĄSTKOWA  
JAKOŚCI WODY POCHODZĄCEJ Z INDYWIDUALNEGO UJĘCIA  
SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ RYKI**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2017, poz.1261 z późn.zm.), art. 12, art. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2018 poz. 1152) oraz § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionych sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez Spółdzielnię Mleczarską Ryki, ul. Żytnia 3, 08-500 Ryki :

Numer sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
L-2/299/18	19.06.2018r.	Serownia 2
L-2/319/18	29.06.2018r.	

oceniając jakość wody z w/w ujęcia pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami  
**stwierdza**

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

**UZASADNIENIE**

W ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej Spółdzielnia Mleczarska Ryki pobrała próbki wody pochodzące z przedmiotowego ujęcia. Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium PGK i M w Rykach, które posiada zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przez PPIS w Rykach. Zakres wykonywanych badań obejmował parametry fizykochemiczne z grupy A oraz mikrobiologiczne z grupy B.

Przeprowadzona analiza w/w próbek wykazała podwyższoną mętność wynoszącą 3,32 NTU przy dopuszczalnej wartości 1 NTU. W związku z powyższym właściciel w/w ujęcia podjął niezbędne działania naprawcze, /potwierdzone sprawozdaniem z badań wody/, po których jakość wody spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Rykach**

*Grażyna Rybak*  
/podpis nieczytelny/

Otrzymują:

1. Spółdzielnia Mleczarska Ryki, ul. Żytnia 3, 08-500 Ryki
2. A/a