



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
e-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
<http://psse.ryki.pis.gov.pl>
<http://psse.ryki.nbip.pl>

Ryki, dnia 20.09.2018 r.

ONS – HK.721/289/18

**OCENA CZĄSTKOWA
JAKOŚCI WODY POCHODZĄCEJ Z INDYWIDUALNEGO UJĘCIA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PODLODÓW” W PODLODOWIE**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2017, poz.1261 z późn.zm.), art. 12, art. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2018 poz. 1152) oraz § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionych sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Podlodów” w Podlodowie, 08-504 Ułęż:

Numer sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
L-2/423/18	11.09.2018 r.	Podlodów 2/23 Mieszkanie prywatne

oceniając jakość wody z w/w ujęcia pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej Spółdzielnia Mieszkaniowej „Podlodów” w Podlodowie pobrała próbki wody pochodzące z przedmiotowego ujęcia. Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium PGK i M w Rykach, które posiada zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przez PPIS w Rykach.

Zakres wykonywanych badań obejmował parametry mikrobiologiczne z grupy B i fizykochemiczne z grupy A.

Przeprowadzone analizy w/w próbek wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rykach**

z up. Anna Dudek- Błachnio
Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują:

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podlodów” w Podlodowie, 08-504 Ułęż
2. A/a