



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
e-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
<http://psse.ryki.pis.gov.pl>
<http://psse.ryki.nbip.pl>

Ryki, dnia 28.09.2018 r.

ONS – HK.721/306/18

**OCENA CZĄSTKOWA
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W RYKACH**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2017, poz.1261 z późn.zm.), art. 5, art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2018 poz. 1152) oraz § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionych protokołach poboru próbek wody oraz sprawozdań z ich badań, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody, jak również w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki

Nr protokołu	Nr sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
ONS-HK.81/32/18	WD/570/2018	03.09.2018 r.	Ryki, ul. Spacerowa 1 Stacja Uzdatniania Wody
	WD/571/2018		Ryki, ul. Warszawska 100 NZOZ Medivita
-	L-2/405/18		Ryki, ul. Swatowska 72 b Stacja Uzdatniania Wody
	L-2/406/18		Ryki, ul. Spacerowa 1 Stacja Uzdatniania Wody
	L-2/409/18		Ryki, ul. Warszawska 100 NZOZ Medivita
	L-2/410/18		Ryki, ul. Szkolna 18 Przedszkole
	L-2/411/18		Ryki, ul. Kochanowskiego 21 Przedszkole

oceniając jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Rykach pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach w oparciu o podjęte czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody oraz działań prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu, stwierdza co następuje:

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej, zostały pobrane próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze stałych punktów wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Rykach.

Badania próbek wody zostały wykonane w Dziale Laboratoryjnym WSSE w Lublinie, jak również Laboratorium PGK i M w Rykach, które posiada zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przez PPIS w Rykach. Zakres wykonywanych badań obejmował parametry z grupy A i mikrobiologiczne z grupy B.

W jednej z dwóch pobranych próbek wody w ramach nadzoru sanitarnego, zanotowano przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj. obecność bakterii gr. coli w ilości 1 jtk/100ml /punkt na sieci/, jednocześnie w pozostałych próbkach pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu, również w tym samym punkcie, nie stwierdzono obecności mikroorganizmów.

W związku z powyższym polecono dostawcy wody ustalenie przyczyn wystąpienia niniejszych mikroorganizmów w w/w punkcie monitoringowym.

***Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rykach***

z up. Anna Dudek- Błachnio
Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują:

1. Burmistrz Ryk ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki
3. A/a