



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
e-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
<http://psse.ryki.pis.gov.pl>
<http://psse.ryki.nbip.pl>

Ryki, dnia 12.10.2018 r.

ONS – HK.721/321/18

**OCENA CZĄSTKOWA
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W BRZEZINACH**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2017, poz.1261 z późn.zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2018 poz. 1152) oraz § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionych protokołach poboru próbek wody oraz sprawozdań z ich badań:

Nr protokołu	Nr sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
ONS-HK.81/41/18	WD/633/2018	18.09.2018 r.	Nowa Rokitnia 81
	WD/634/2018		Publiczna Szkoła Podstawowa Brzeziny 15 Posesja prywatna

oceniając jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Brzezinach pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach w oparciu o podjęte czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza ,co następuje:

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego zostały pobrane próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w/w punktów wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Brzezinach. Badania próbek wody zostały wykonane w Dziale Laboratoryjnym WSSE w Lublinie. Zakres wykonywanych badań obejmował parametry z grupy A.

Przeprowadzona analiza w/w próbek wykazała podwyższoną mętność wynoszącą 5,5 NTU przy dopuszczalnej wartości 1 NTU.

Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę stopień stwierdzonego przekroczenia, uznano iż, nie stanowi one problemu zdrowotnego ale może wpływać na pogorszenie jakości organoleptycznej wody. Woda o wysokiej mętności może w sposób istotny ograniczać skuteczność dezynfekcji, zapewniając ochronę mikroorganizmom. W związku z powyższym należy monitorować na bieżąco w/w parametr.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach**

Grażyna Rybak
/podpis nieczytelny/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Stężycza, Plac Senatorski 1, 08-540 Stężycza
2. Gminny Zakład Usług Komunalnych, Plac Senatorski 1, 08-540 Stężycza
3. A/a