



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
e-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
<http://psse.ryki.pis.gov.pl>
<http://psse.ryki.nbip.pl>

Ryki, dnia 17.10.2018 r.

ONS – HK.721/329/18

**OCENA CZĄSTKOWA
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W ZOSINIE**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2017, poz.1261 z późn.zm.), art. 5, art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2018 poz. 1152) i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionych sprawozdaniach z badań wody, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu - Zakład Komunalny, Ułęż 168, 08- 504 Ułęż

Nr sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
L-2/487/18	11.10.2018r.	Zosin 107 Stacja Uzdatniania Wody
L-2/488/18		Sobieszyn 298 C Blok mieszkalny
L-2/489/18		Zosin 63 Posesja prywatna

oceniając jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Zosinie pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu z zastrzeżeniem prowadzenia dezynfekcji.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej w dniu 11.10.2018r., administrator wodociągu zlecił wykonanie badań wody (z zawartością chloru) z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Zosinie z w/w punktów.

Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium PGK i M w Rykach, które posiada zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przez PPIS w Rykach.

Zakres wykonywanych badań obejmował parametry mikrobiologiczne z grupy B oraz stężenie chloru wolnego w wodzie.

Przeprowadzone analizy laboratoryjne potwierdziły, że uzdatniana w procesie dezynfekcji podchlorynem sodu woda z przedmiotowego wodociągu spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

***Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rykach***

z up. Anna Dudek- Błachnio
Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ułęż
2. Zakład Komunalny, Ułęż 168,08-504 Ułęż
3. A/a

Do wiadomości:

1. Sekcja HŻŻiPU PSSE Ryki