



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
e-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
<http://pserryki.pis.gov.pl>
<http://pserryki.nbip.pl>

Ryki, dnia 13.12.2018 r.

ONS – HK.721/402/18

**OCENA CZĄSTKOWA
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W BOBROWNIKACH**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2017, poz.1261 z późn.zm.), art. 5, art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2018 poz. 1152 z późn.zm.) oraz § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionych sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu-Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki

Nr sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
L-2/593/18	27.11.2018 r.	Bobrowniki ul. Stężycka 1a Stacja Uzdatniania Wody
L-2/594/18		Bobrowniki, ul. Rynek 15 Zespół Placówek Oświatowych
L-2/595/18		Bobrowniki ul. Stężycka 1f Posesja prywatna
L-2/596/18		Sędowice 6 Posesja prywatna

oceniając jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Bobrownikach pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej administrator wodociągu pobrał próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w/w punktów wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Bobrownikach.

Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium PGK i M w Rykach, które posiada zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przez PPIS w Rykach.

Zakres wykonywanych badań obejmował parametry mikrobiologiczne z grupy B. oraz fizykochemiczne z grupy A.

W trzech w/w próbkach badania wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne zawarte w załączniku nr 1 część A oraz część C tabela 1 lp. 1 i lp. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294). W jednym z badanych

punktów: Bobrowniki, ul. Rynek 15, Zespół Placówek Oświatowych badania stwierdziły, że wielkość badanego parametru - ogólna liczba mikroorganizmów po 72 godz. inkubacji w temp. 22°C wynosiła 231 jtk/1ml.

W związku z tym, iż w poprzednich badaniach prowadzonych w ramach monitoringu jakości wody wielkość w/w parametru w danym punkcie była niższa stwierdzono, że jakość mikrobiologiczna wody nie jest stabilna.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień podwyższenia w/w parametru, uznał, iż nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia i jest możliwe do usunięcia, jednak wskazuje na niestabilność mikrobiologiczną wody rozprowadzanej przez przedmiotowy wodociąg.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach**

Grażyna Rybak
/podpis nieczytelny/

Otrzymują:

1. Burmistrz Ryk ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki
3. A/a

Do wiadomości:

1. Sekcja HŻŻ i PU PSSE Ryki
2. Sekcja PEp PSSE Ryki
3. Stanowisko HD i M PSSE Ryki