



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2

tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637

E-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;

<http://psse.ryki.pis.gov.pl>

<http://psse.ryki.nbip.pl>

Ryki, dnia 31.01.2019 r.

ONS – HK.721/24/19

**Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Niwie Babickiej za 2018 rok**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2019 poz.59), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2018 poz. 1152 z późn.zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach

po analizie sprawozdań z badań próbek pochodzących z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Niwie Babickiej, pobranych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rykach w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. w punktach monitoringowych w zakresie badanych parametrów grupy A i grupy B

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Niwie Babickiej pobrano 4 próbki do badań mikrobiologicznych i 1 próbkę do badań fizykochemicznych. Badania próbek wody zostały wykonane w Dziale Laboratoryjnym WSSE w Lublinie, które posiada akredytację w zakresie wykonywanych badań.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach nadzorował prowadzenie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z w/w wodociągu. Liczba raportowanych próbek wody pobranych w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej wynosiła: 5 próbek do badań fizykochemicznych oraz 16 próbek do badań mikrobiologicznych. Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium PGK i M

w Rykach, które posiada zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przez PPIS w Rykach oraz JARS Sp. z o.o., Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7.

W trakcie 2018 r. zanotowano jednokrotne przekroczenie parametrów mikrobiologicznych, a mianowicie w jednej z dwóch pobranych próbek stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie 1 jtk/100 ml. oraz podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów po 72 godz. inkubacji w temp. 22° C wynoszącą powyżej 300 jtk/1ml..

Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień zanieczyszczenia oraz wystąpienie w jednym z dwóch pobranych punktów uznano, iż podwyższenie w/w parametrów mikrobiologicznego nie stwarzało istotnego zagrożenia dla zdrowia.

Przeprowadzone badania próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Niwie Babickiej wykonane w 2018 r. wykazały, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach**

Grażyna Rybak
/podpis nieczytelny/

Otrzymują:

1. Burmistrz Ryk ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Wyczółkowskiego 10 A, 08-500 Ryki
4. A/a