PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
e-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
http://psseryki.pis.gov.pl
http://psseryki.nbip.pl

Ryki, dnia 01.04.2019 r.

ONS – HK.721/128/19

OCENA CZĄSTKOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W NOWODWORZE

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2019, poz.59), art. 5, art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2018 poz. 1152 z późn.zm.) oraz § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionych sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu:

Nr sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
SB/25501/03/2019	12.03.2019 r.	Nowodwór 71 Stacja Uzdatniania Wody
SB/24694/03/2019		Nowodwór 43 Posesja prywatna
SB/24624/03/2019		Nowodwór 73 Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego

oceniając jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Nowodworze pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej administrator wodociągu pobrał próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w/w punktów wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Nowodworze. Badania próbki wody zostały wykonane w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52 A, Pszczyna.

Zakres wykonywanych badań obejmował parametry mikrobiologiczne z grupy B i fizykochemiczne z grupy A oraz zawartość związków żelaza i manganu

Przeprowadzone analizy w/w próbek wykazały podwyższoną zawartość związków żelaza oraz manganu.

Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę stopień stwierdzonego przekroczenia w/w parametrów, uznano iż, nie stanowi ono problemu zdrowotnego ale może wpływać na pogorszenie jakości organoleptycznej wody. Żelazo sprzyja wzrostowi „bakterii żelazowych", które czerpią energię z utleniania jonów żelazawych do żelazowych i wyniku tego procesu wewnątrz rur osadza się szlamowata wyściółka. Administrator wodociągu zobowiązał się podjąć działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnej z wymogami przytoczonego na wstępie rozporządzenia oraz monitorować poziom przedmiotowych parametrów.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach

Grażyna Rybak
/podpis nieczytelny/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nowodwór, 08-503 Nowodwór 71A
2. A/a.

Sporządziła: Anna Kuchnio-st. asystent sekcji Higieny Komunalnej