PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
e-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
http://psseryki.pis.gov.pl
http://psseryki.nbip.pl

Ryki, dnia 13.06.2019 r.

ONS– HK.721/186/19

OCENA CZĄSTKOWA
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W ZOSINIE

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2019, poz.59), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 1152 z późn.zm.), oraz § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej:

Nr protokołu	Nr sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
ONS-HK.81/26/19	WD/512/2019	11.06.2019 r.	Zosin 107 Stacja Uzdatniania Wody
	WD/513/2019		Zosin 63 Posesja prywatna
	WD/514/2019		Sobieszyn 298 B Blok mieszkalny
-	L-2/231/19		Sobieszyn 298 B Blok mieszkalny

oceniając jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Zosinie pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej zostały wykonane badania jakości wody z w/w punktów.
Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium PGK i M w Rykach, które posiada zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach oraz w Dziale Laboratoryjnym WSSE w Lublinie. Zakres badań obejmował parametry mikrobiologiczne grupy B.

W badanych próbkach wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego stwierdzono:
- Zosin 107 SUW- obecność bakterii grupy coli w liczbie 5 jtk/100 ml oraz enterokoków kałowych w liczbie 1 jtk/100 ml,
- Zosin 63 Posesja prywatna- obecność bakterii grupy coli w liczbie 2 jtk/100 ml oraz enterokoków kałowych w liczbie 1 jtk/100 ml,
- Sobieszyn 298B- blok mieszkalny – obecność bakterii grupy coli w liczbie 5 jtk/100ml.

Natomiast w badaniach wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu z punktu: Sobieszyn 298 B- blok mieszkalny, stwierdzono również obecność bakterii grupy coli w liczbie 1 jtk/100ml.

Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę, niestabilność mikrobiologiczną wody, oceniając stopień i rodzaj zanieczyszczenia mikrobiologicznego, oraz poinformowanie ludności o warunkach korzystania z wody uznano, iż prowadzone działania naprawcze wpłyną na poprawę mikrobiologicznej jakości wody, co uzasadnia jej warunkowe dopuszczenie do spożycia.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego odbiorców wody konieczne jest prowadzenie przez dostawcę wody skutecznych działań mających na celu poprawę jakości wody dostarczanej z niniejszego wodociągu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach

Grażyna Rybak
/podpis nieczytelny/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ułęż
2. Zakład Komunalny Ułęż 168, 08-504 Ułęż
3. A/a

Do wiadomości:
1. Sekcja HŻŻ i PU PSSE Ryki

Sporządziła: Anna Kuchnio- st. asystent sekcji Higieny Komunalnej