**„SŁUPSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO" Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku**
**76-200 S Ł U P S K ul. Fałata 11**
**tel. (59) 845 60 91**

STBS / 425 / 2018

Słupsk, dnia 17.07.2018 r.

Wg rozdzielnika

*dotyczy:* przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Budowa dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych i parkingu dwupoziomowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi i małą architekturą na terenie położonym w Słupsku przy ulicy Długiej, na działce o numerze ewidencyjnym 1079, obręb 13, o powierzchni 0,3542 ha"; BZP nr 580427-N-2018 z dnia 02.07.2018 r.

Zamawiający informuje o pytaniach wniesionych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela na nie odpowiedzi.

*Pytanie 17. Proszę o sprecyzowanie gatunków krzewów do nasadzeń oraz ich parametrów. W opisie technicznym dot. zieleni pkt. 4.5 przyjeto nasadzenia ognika szkarłatnego, którego nie ma w zastawieniu materiału punkt. 5. Czy wymiary krzewów do nasadzeń zamieszczonych w pkt. 5 to parametry przyjęte do nasadzeń.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje , że :
a) w opisie ( punkt 4.5 ) Bugenwilla należy zastąpić Ognikiem szkarłatnym
b) wymiary krzewów przyjęte w punkcie 5 to parametry nasadzeń . Zmiana dotyczy krzewu Bugenwilla który zastąpiony zostaje krzewem Ognik szkarłatny o wysokości 40-60 cm. Ilości bez zmian.

*Pytanie 18. Proszę o zmianę pnącza Bugenwilla na gatunek, który jest dopasowany do warunków klimatu polskiego. Bugenwilla to egzotyczne pnącze, które uprawiane jest w krajach o klimacie m. in. Śródziemnomorskim. W Polsce sadzi się je przeważnie w donicach.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w miejsce krzewu Bugenwilla należy przyjąć Ognik szkarłatny o wysokości 40-60 cm.

*Pytanie 19. Czy zamawiający zakłada pielęgnację zieleni. Jeśli tak to w jakim okresie i zakresie ?*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że samodzielnie zadba o pielęgnację zieleni po odbiorze końcowym inwestycji.

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 02.07.2018 r. i zostaje w dniu dzisiejszym przesłane Wykonawcy zadającemu pytania oraz zamieszczone na stronie https://www.stbs.slupsk.pl.

**Z p o w a ż a n i e m**

PREZES ZARZĄDU
Słupskiego TBS Spółka z o.o.
mgr Krzysztof Kido

Rozdzielnik:

1) Wykonawca zadający pytanie
2) https://www.stbs.slupsk.pl
3) STBS aa.