

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

I.d.28.01.2018

Jelenia Góra, 05.01.2018 r.

WYJAŚNIENIA 4 TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "**Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I Roboty budowlano-konserwatorskie**"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-2.2017

Działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2015 r., poz.2164 z późn. Zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Zgodnie z rys. PU/WN/26 bariereki na widowni należy wykonać mosiądzu lub w kolorze mosiądzu. Ze względu na znaczącą różnicę w kosztach wykonania balustrad w obu wskazanych technologiach – prosimy o jednoznaczne określenie wymagań Zamawiającego w tym względzie, które umożliwią poprawną wycenę tych prac.

Odpowiedź 1

Bariereki na widowni należy wykonać stalowe, lakierowane w kolorze mosiądzu.

Pytanie 2

Podczas oględzin obiektu stwierdziliśmy, że istniejące pokrycie dachowe wykonano z dachówek o różnych kolorach. Proszę o uściślenie jaki kolor dachówek należy przyjąć w miejscach uzupełnień i wymiany.

Odpowiedź 2

Na istniejącym pokryciu występują dachówki w dwóch kolorach. Należy dostosować kolor nowych dachówek odpowiednio do istniejącego koloru pokrycia w miejscu wymiany bądź uzupełnienia.

Pytanie 3

Zgodnie z kartą pomieszczenia A/1.15 istniejący parkiet należy poddać renowacji, natomiast podczas oględzin obiektu poinformowano nas o wymianie parkietu na nowy. Proszę o jednoznaczne określenie wymaganego zakresu prac.

Odpowiedź 3

Informacje n/t posadzki w pom. A1.15 Sala Myśliwska, Zamawiający zamieścił w siwz: patrz - Zał_2_3_PW Wnętrza/ Karty pomieszczeń/ pom. A.1.15/ pkt.5 oraz Zał_2_2_PW Architektura/ opis techniczny str.16. Istniejący parkiet przewidziano do wymiany z renowacją części ozdobnej przy ścianach. Do renowacji: pas przyścienny o szerokości ok.70 cm.

Pytanie 4

Zgodnie z kartą pomieszczenia A/1.16 istniejącą podłogę należy wymienić na nowy parkiet lub wariantowo na szerokie deski o postarzonej wykładzie. W związku z tym, że Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, proszę o jednoznaczne sprecyzowanie wymaganego rodzaju podłogi.

Odpowiedź 4

Istniejącą podłogę należy wymienić na nowy parkiet, patrz - Wyjaśnienia 2, odpowiedź na Pytanie 8 i Pytanie 9.

Pytanie 5

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/1.16 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 5

Należy wykonać podest dla orkiestry jak na rysunku PU_WN2 oraz zamontować na ścianach 3 lustra (wymiary 180x200cm). Pozostałe elementy wyposażenia wymienione w pkt.17 karty pomieszczenia A/1.16 nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 6

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/1.11 pkt 18 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 6

Instalacje wymienione w pkt.18 karty pomieszczenia A/1.11 pozostają bez zmian, nie są przedmiotem zamówienia.

Pytanie 7

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/1.6 pkt 16 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 7

Należy wymienić lustro o wymiarach 165x70 cm.

Pytanie 8

Zgodnie z kartą pomieszczenia A/1.2 należy poddać renowacji witraż w oknie OW2. Proszę o sprecyzowanie zakresu renowacji witraża.

Odpowiedź 8

Należy oczyścić istniejący witraż który jest wbudowany w ramę okienną. Ramę witraża należy oczyścić z farby i wymalować.

Pytanie 9

Zgodnie z kartą pomieszczenia A/1.6 pkt 18 instalacje elektryczne należy wkuć i otynkować. Czy oznacza to konieczność całkowitej wymiany istniejącej okładziny ściiennej z płytek ceramicznych w pomieszczeniu? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 9

Należy zachować istniejącą instalację elektryczną. Okładzina z płytek pozostaje bez zmian, należy ją oczyścić wg opisu technicznego PW Architektura - poz.5.3.1/ pkt.7)/a (str.19).

Pytanie 10

Zgodnie z kartą pomieszczenia A/1.7 pkt 9 należy poddać renowacji witraż w oknie OW2. Proszę o sprecyzowanie zakresu renowacji witraża.

Odpowiedź 10

Należy oczyścić istniejący witraż który jest wbudowany w ramę okienną. Ramę witraża należy oczyścić z farby i wymalować.

Pytanie 11

Czy zapis w karcie pomieszczenia A/1.9 pkt 5 oznacza, że nową wykładzinę PCV należy ułożyć na istniejącej posadzce z lastriko? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 11

Nową wykładzinę PCV należy ułożyć na podłożu przygotowanym zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta wykładziny zastosowanej przez Wykonawcę.

Pytanie 12

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/1.11 pkt 16 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 12

Należy wymienić lustro o wymiarach 155x70 cm.

Pytanie 13

Zgodnie z kartą pomieszczenia A/1.11 instalacje elektryczne należy wkuć i otynkować. Czy oznacza to konieczność całkowitej wymiany istniejącej okładziny ściennej z płytek ceramicznych w pomieszczeniu? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 13

Należy zachować istniejącą instalację elektryczną. Okładzina z płytek pozostaje bez zmian, należy ją oczyścić wg opisu technicznego PW Architektura - poz.5.3.1/ pkt.7)/a (str.19).

Pytanie 14

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/1.12 pkt 18 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 14

Wymienione w pytaniu wyposażenie ruchome nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. Należy jedynie wykonać instalację elektryczną ekspozycyjną.

Pytanie 15

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/1.15 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 15

Wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/1.15 pkt 17 wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie 16

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/1.17 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 16

Dostawa mebli realizowana będzie w ramach Części III inwestycji. W ofercie dla Części I należy uwzględnić: montaż umywalki z baterią oraz zlewozmywaka z baterią, montaż zlewozmywaka po dostawie mebli kuchennych. Pozostałe wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/1.17 w poz.17 nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

Pytanie 17

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/1.18, A/1.19 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 17

W ofercie należy uwzględnić wyposażenie w-c: kompletna ceramika łazienkowa z bateriami dla niepełnosprawnych, 2x wpusty kanalizacyjne podłogowe z kratką i armaturę czerpalną. Pozostałe elementy wyposażenia wymienione w karcie pomieszczenia A/1.18, A/1.19 pkt 17 nie są przedmiotem niniejszego zamówienia.

Pytanie 18

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/1.18A pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 18

Pomieszczenie 1.18 a - wc dla niepełnosprawnych zostało wydzielone z pom. 1.18, wymagane wyposażenie wyspecyfikowano w karcie pomieszczenia A/1.18_A/1.19. Patrz - odpowiedź na pytanie powyżej.

Pytanie 19

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/1.23 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 19

W ofercie należy uwzględnić wyposażenie sanitarne, tj. zlew, wpust podłogowy z kratką, kran ze złączką. Pozostałe wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/1.23 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Pytanie 20

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/1.30 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 20

Wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/1.30 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Pytanie 21

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/1.31 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 21

Wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/1.31 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Pytanie 22

Zgodnie z kartą pomieszczenia A/1.33 pkt 5 należy wykonać podłogę sportową. Proszę o sprecyzowanie rodzaju podłogi sportowej.

Odpowiedź 22

Patrz - Zał_2_2 PW Architektura_opis architektoniczny/ poz. 2 strona 35

Pytanie 23

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/1.33 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 23

Należy zamontować zespół lusterek 110 x 200 mocowanych bezpośrednio do ściany (4 sztuki) - pochwyt drewniany na metalowych uchwytych mocowany do ściany przez otwory w lustrach – długość około 490cm.

Pozostałe wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/1.33 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie 24

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/1.36 pkt 18 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 24

W ofercie należy uwzględnić umywalkę z osprzętem, pozostałe wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/1.36 pkt 18 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Pytanie 25

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/1.39 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 25

Należy wykonać kompletny sanitariat z lustrem. Akcesoria łazienkowe, tj dozownik mydła, pojemniki na ręczniki i papier toaletowy, kosz na śmieci - nie są przedmiotem zamówienia.

Pytanie 26

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/1.40 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 26

Należy wykonać kompletny sanitariat z lustrem. Akcesoria łazienkowe, tj dozownik mydła, pojemniki na ręczniki i papier toaletowy, kosz na śmieci - nie są przedmiotem zamówienia.

Pytanie 27

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/0.3 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 27

Wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/0.3 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie 28

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/0.4 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 28

Dostawa mebli i innego wyposażenia ruchomego realizowana będzie w ramach Części III inwestycji. W ofercie dla Części I należy uwzględnić: montaż umywalki z baterią oraz zlewozmywaka z baterią, montaż zlewozmywaka po dostawie mebli kuchennych. Pozostałe wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/0.4 w poz.17 nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

Pytanie 29

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/0.5 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 29

Wymienione w karcie pomieszczenia A/0.5 pkt 17 wyposażenie nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Pytanie 30

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/0.6 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 30

Wymienione w karcie pomieszczenia A/0.6 pkt 17 wyposażenie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie 31

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/0.8 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 31

Wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/0.8 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie 32

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/0.9 pkt 18 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 32

Wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/0.9 pkt 18 nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie 33

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/0.15 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 33

Wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/0.15 pkt 17 nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Pytanie 34

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/0.17A pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 34

Należy wykonać kompletny sanitariat z lustrem wbudowanym na ścianie. Akcesoria łazienkowe, tj dozownik mydła, pojemniki na ręczniki i papier toaletowy, kosz na śmieci - nie są przedmiotem zamówienia

Pytanie 35

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/0.17B pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 35

Należy wykonać kompletny sanitariat z lustrem wbudowanym na ścianie. Akcesoria łazienkowe, tj dozownik mydła, pojemniki na ręczniki i papier toaletowy, kosz na śmieci - nie są przedmiotem zamówienia

Pytanie 36

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/0.19 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 36

Wyposażenie ruchome nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Pytanie 37

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/0.20 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 37

Wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/0.20 pkt 17 nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Pytanie 38

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/0.21 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 38

Wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/0.21 pkt 17 nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Pytanie 39

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/0.26 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 39

Dostawa mebli realizowana będzie w ramach Części III inwestycji. W ofercie dla Części I należy uwzględnić: montaż zlewu dwukomorowego z baterią, montaż zlewu po dostawie mebli kuchennych. Pozostałe wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/1.17 w poz.17 nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

Pytanie 40

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/0.27 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 40

W ofercie należy ująć zamontowanie wanny stalowej z armaturą do wanny oraz wpust podłogowy. Wyposażenie ruchome nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie 41

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/2.2 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 41

Należy ująć w ofercie zamontowanie zlewozmywaka z baterią /wykonać po montażu blatu kuchennego/

Wyposażenie ruchome nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie 42

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/2.3 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 42

Wyposażenie ruchome nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie 43

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/2.4 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 43

Wyposażenie ruchome nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Pytanie 44

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/2.5 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 44

Należy wykonać kompletny sanitariat z lustrem wbudowanym w ścianę. Akcesoria łazienkowe, tj dozownik mydła, pojemniki na ręczniki i papier toaletowy, kosz na śmieci - nie są przedmiotem zamówienia

Pytanie 45

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/2.16 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 45

Wyposażenie ruchome nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Pytanie 46

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/2.17 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 46

Wyposażenie ruchome nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Pytanie 47

Czy wyposażenie do remontu wymienione w karcie pomieszczenia A/3.3 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 47

Wg zał_2_2_PW Architektura_opis techniczny / poz. 7) sanitariaty strona 19 Wymiana lustra o wymiarach 75x75 cm.

Pytanie 48

Zgodnie z kartą pomieszczenia A/3.5 instalacje elektryczne i sanitarne należy wkuć i otynkować oraz wykonać spadki posadzki. Czy oznacza to konieczność całkowitej wymiany istniejącej okładziny ściennej oraz posadzek z płytek ceramicznych w pomieszczeniu? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 48

Należy zachować istniejącą instalację elektryczną. Okładzina z płytek pozostaje bez zmian, należy ją oczyścić wg opisu technicznego PW Architektura - poz.5.3.1/ pkt.7)/a (str.19). W wymienionym opisie znajduje się omyłka w oznaczeniu tego sanitariatu jako pom.A3.4.

Pytanie 49

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/3.7 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 49

Należy zamontować w ścianie dwa lustra o wymiarach 110x210 cm. Pozostałe wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/3.7 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie 50

Czy lustra wymienione w karcie pomieszczenia A/3.8 pkt 16 stanowią element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 50

Wymiana lusterek wskazanych w karcie pomieszczenia wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. Lustro wraz z ramami należy wymienić na nowe o wym. 330 x 230. Patrz również - opis PW Architektura /Załącznik 2/opis techniczny/ str. 17/pkt.4)/.

Pytanie 51

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/3.8 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 51

W cenie ofertowej należy ująć wykonanie podwyższenia zestawianego z podestów wg rys.A4 oraz opis techniczny PW Architektura /Załącznik 2_Opis techniczny/str17/pkt.4)/

Pytanie 52

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/3.9, A/3.11 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 52

Wyposażenie ruchome nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Pytanie 53

Zgodnie z kartą pomieszczenia A/3.13 pod nową konstrukcją widowni dużej sceny należy pozostawić istniejący parkiet drewniany po zabezpieczeniu do NRO. Podczas oględzin obiektu nie stwierdziliśmy istnienia parkietu na widowni dużej sceny. Proszę o wyjaśnienie i uszczegółowienie wymaganego układu warstw podposadzkowych, które należy wykonać w tym pomieszczeniu.

Odpowiedź 53

Pod nową konstrukcją widowni dużej sceny należy pozostawić istniejący parkiet drewniany po zabezpieczeniu do NRO.

Pytanie 54

Czy tapicerowane wykończenie zwieńczenia ścianek/balustrad na widowni dużej sceny i na balkonach, zgodnie z wykazem urządzeń pkt 17 stanowi element II części inwestycji (Technologia teatralna) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 54

Tapicerowane wykończenie zwieńczenia ścianek/balustrad na widowni dużej sceny i na balkonach nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Pytanie 55

Czy dostawa i montaż rolet, zgodnie z wykazem urządzeń pkt 18 i 19 stanowi element II części inwestycji (Technologia teatralna) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 55

Dostawa i montaż rolet nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie 56

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/3.13 pkt 17 stanowi element II i III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia oraz Technologia teatralna) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 56

Wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/3.13 pkt 17 stanowi element II i III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia oraz Technologia teatralna) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie 57

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/3.14 pkt 17 stanowi element II i III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia oraz Technologia teatralna) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 57

Należy oczyścić i pomalować pomosty, schody i most technologiczny itp. oprócz konstrukcji portalowej (remont wież portalowych z mostem portalowym został ujęty w projekcie technologicznym i jest przedmiotem II części inwestycji). Należy zdemontować kurtynę ppoż. i zamontować nową. Należy wykonać blendę w oknie scenicznym.

Pytanie 58

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/3.15 pkt 17 i 18 stanowi element II i III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia oraz Technologia teatralna) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 58

Wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/3.15 pkt 17 i 18 nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie 59

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/3.16 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 59

Wyposażenie ruchome nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Pytanie 60

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/3.17 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 60

Należy wykonać kompletny sanitariat z lustrem wbudowanym na ścianie. Akcesoria łazienkowe, tj dozownik mydła, pojemniki na ręczniki i papier toaletowy, kosz na śmieci - nie są przedmiotem zamówienia

Pytanie 61

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/3.21 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposaż

Odpowiedź 61

Wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/3.21 pkt 17 nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie 62

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/3.22 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 62

Należy wykonać kompletne pomieszczenie sanitarne, łazienkowe z lustrem wbudowanym w ścianę.. Akcesoria łazienkowe, tj dozownik mydła, pojemniki na ręczniki i papier toaletowy, kosz na śmieci - nie są przedmiotem zamówienia

Pytanie 63

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/3.23 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 63

Wyposażenie ruchome nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Pytanie 64

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/3.24 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 64

Należy wykonać kompletne pomieszczenie sanitarne, łazienkowe z lustrem wbudowanym w ścianę. Akcesoria łazienkowe, tj dozownik mydła, pojemniki na ręczniki i papier toaletowy, kosz na śmieci - nie są przedmiotem zamówienia

Pytanie 65

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/3.27 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 65

Wyposażenie ruchome nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Pytanie 66

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/3.28 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia?

Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 66

Wyposażenie ruchome nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Pytanie 67

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/3.29 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia?

Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 67

Należy wykonać kompletne pomieszczenie sanitarne, łazienkowe z lustrem wbudowanym w ścianę.. Akcesoria łazienkowe, tj dozownik mydła, pojemniki na ręczniki i papier toaletowy, kosz na śmieci - nie są przedmiotem zamówienia

Pytanie 68

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/4.3 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia?

Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 68

Należy uwzględnić: montaż zlewu dwukomorowego z baterią, montaż zlewu po dostawie mebli kuchennych.

Pytanie 69

Zgodnie z kartą pomieszczenia A/4.7, A/4.7A, A/4.7B pkt 5 należy wykonać podłogę sportową. Proszę o sprecyzowanie rodzaju podłogi sportowej.

Odpowiedź 69

Patrz - Zał_2_2 PW Architektura_opis architektoniczny/ poz. 2 strona 35

Pytanie 70

Czy elementy wykończenia wymienione w karcie pomieszczenia A/4.7 pkt 16 stanowią element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 70

Tak. Lustra należy wbudować na ścianie z pochwytami.

Pytanie 71

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/4.7 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia?

Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 71

Wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/4.7 pkt 17 nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

Pytanie 72

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/4.12 pkt 16 i 17 stanowi element II i III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia oraz Technologia teatralna) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 72

Wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/4.12 pkt 16 jest przedmiotem niniejszego zamówienia z wyłączeniem rolet i kotar.

Wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/4.12 pkt 17 (fotele teatralne) - nie jest przedmiotem zamówienia

Pytanie 73

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/4.13 i A/4.14 pkt 16 i 17 stanowi element II i III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia oraz Technologia teatralna) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 73

Wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/4.13 i A/4.14 pkt 16 jest przedmiotem niniejszego zamówienia **z wyłączeniem rolet i kotar**.

Wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/4.13 i A/4.14 pkt 17 nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

Pytanie 74

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/4.19 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 74

Należy wycenić i wykonać instalację wod-kan do myjki fryzjerskiej. Wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/4.19 pkt 17 nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie 75

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/4.20 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 75

Należy zamontować na ścianie lustro o wymiarach 100x200 cm.

Pozostałe wyposażenie ruchome nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Pytanie 76

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/4.21 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 76

Wyposażenie ruchome nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Pytanie 77

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/4.23 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 77

Należy wykonać kompletne pomieszczenie sanitarne z lustrem zamontowanym na ścianie.

Akcesoria łazienkowe, tj dozownik mydła, pojemniki na ręczniki i papier toaletowy, kosz na śmieci - nie są przedmiotem zamówienia

Pytanie 78

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/4.24 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 78

Należy wykonać kompletne pomieszczenie sanitarne z lustrem zamontowanym na ścianie.

Akcesoria łazienkowe, tj dozownik mydła, pojemniki na ręczniki i papier toaletowy, kosz na śmieci - nie są przedmiotem zamówienia

Pytanie 79

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/4.28A pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 79

Należy uwzględnić w ofercie umywalkę z osprzętem z półnogą oraz lustro klejone do ściany. Pozostałe elementy wymienione w karcie nie są przedmiotem niniejszego zamówienia.

Pytanie 80

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/4.28B pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 80

Należy uwzględnić w ofercie umywalkę z osprzętem z półnogą oraz lustro klejone do ściany. Pozostałe elementy wymienione w karcie nie są przedmiotem niniejszego zamówienia.

Pytanie 81

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/5.4 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 81

Należy wykonać kompletne pomieszczenie sanitarne z lustrem. Akcesoria łazienkowe, tj dozownik mydła, pojemniki na ręczniki i papier toaletowy, kosz na śmieci - nie są przedmiotem zamówienia

Pytanie 82

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/5.5 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 82

Należy uwzględnić w ofercie umywalkę z osprzętem i szafką umywalkową wiszącą, lustro klejone do ściany, zlew kuchenny z baterią (montaż zlewu po montażu szafek kuchennych i blatu) Pozostałe elementy wymienione w karcie nie są przedmiotem niniejszego zamówienia.

Pytanie 83

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/5.7 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 83

Wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/5.7 pkt 17 nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Pytanie 84

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/5.11 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 84

Umywalka z osprzętem oraz lustro są przedmiotem niniejszego zamówienia, pozostałe elementy - akcesoria łazienkowe nie są przedmiotem tego zamówienia.

Pytanie 85

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/5.12 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 85

Należy wykonać kompletne pomieszczenie sanitarne z lustrem. Akcesoria łazienkowe, tj dozownik mydła, pojemniki na ręczniki i papier toaletowy, kosz na śmieci - nie są przedmiotem zamówienia

Pytanie 86

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/5.17 pkt 17, 18 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 86

Należy uwzględnić w ofercie umywalkę i zlewozmywak z bateriami /montaż zlewozmywaka po montażu mebli i blatu/. Pozostałe wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Pytanie 87

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/5.18 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 87

Należy wykonać kompletne pomieszczenie sanitarne, łazienkę z lustrem. Akcesoria łazienkowe, tj dozownik mydła, pojemniki na ręczniki i papier toaletowy, kosz na śmieci - nie są przedmiotem zamówienia

Pytanie 88

Czy wyposażenie wymienione w karcie pomieszczenia A/5.19 pkt 17 stanowi element III części inwestycji (Dostawa i montaż wyposażenia) i nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeżeli jakieś elementy wyposażenia należy uwzględnić w ofercie, to proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź 88

Wyposażenie ruchome nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Pytanie 89

Zgodnie z rys. PU/WN/14 w kularach należy ułożyć wykładzinie dywanową na istniejącym parkiecie po jego renowacji i zabezpieczeniu do NRO. Podczas oględzin obiektu nie stwierdziliśmy istnienia parkietu lub zły stan techniczny (naszym zdaniem) istniejącego parkietu budził wątpliwości co do celowości jego dalszej eksploatacji. Proszę o uszczegółowienie informacji wymaganych warstw podkładowych pod projektowanymi posadzkami z wykładziny dywanowej.

Odpowiedź 89

Wytyczne podano w opisie architektonicznym strona 34 (podłóża, wykładziny)/Załącznik 2_2_PW Architektura/

Pytanie 90

Czy drzwi ppoż należy wykonać jako gładkie z nabitymi listwami na zasadzie atrap kasetonów, czy należy nabić całe ramiaki i pogrubione wtedy drzwi, w celu uzyskania głębi kasetonów? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 90

Należy uzyskać głębie kasetonów od strony parteru, od poziomu piwnic gładkie.

Pytanie 91

Dokumentacja projektowa zawiera dwa różne rozwiązania oświetlenia pomieszczeń reprezentacyjnych. Na rys. nr PU/WN/25a i 25b przedstawiono projekt restauracji istniejącego żyrandola oraz widok nowych żyrandoli i kinkietów na bazie szklanych tubusów. Natomiast w dokumencie TN/PWU *Wykaz oprav, żyrandoli i kinkietów, Załącznik do rysunków projektu wewnątrz* opisano i pokazano na zdjęciach żyrandole i kinkiety zdobione kryształowymi zawieszkami, w tym największy żyrandol nad widownią, o wyglądzie innym niż w projekcie. W związku z zaistniałymi rozbieżnościami proszę o odpowiedź na pytanie jakie żyrandole należy dostarczyć i zamontować wg. rysunków projektowych, czy wykazu oprav?

Odpowiedź 91

Żyrandole z kryształków szklanych należy zamontować zgodnie z opisem w części architektonicznej na stronie 26 oraz w dokumencie TN/PWU *Wykaz oprav, żyrandoli i kinkietów* załączonym do PW Projekt Wnetrz /Zał_2_3 WNĘTRZA/

Pytanie 92

W dokumencie TN/PWU *Wykaz oprav, żyrandoli i kinkietów, Załącznik do rysunków projektu wewnątrz* opisano i pokazano na zdjęciach żyrandole i kinkiety zdobione kryształowymi zawieszkami. Proszę o podanie parametrów elektrycznych tych żyrandoli i kinkietów, przede wszystkim typu i ilości źródeł światła oraz ich mocy i luminacji uwzględniając uzyskanie wymaganego natężenia oświetlenia.

Odpowiedź 92

Należy żyrandole wyposażyć w ilości źródeł światła i mocy jak podano w dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych dla oprav elektrycznych rys. E15 /Zał_2_9_PW ELEKTRYCZNE/

Należy zamontować żyrandole zgodne z opisem architektonicznym na stronie 26.

Pytanie 93

W dokumencie TN/PWU *Wykaz oprav, żyrandoli i kinkietów, Załącznik do rysunków projektu wewnątrz* w punkcie 3. opisano i pokazano na zdjęciu żyrandol siedmioramienny zdobiony kryształowymi zawieszkami. Z dostępnych w internecie żyrandoli o identycznym wyglądzie i takiej samej ilości ramion wszystkie mają średnicę ok. 70 cm i wys. ok. 80 cm inną niż podano w opisie tj. 120 cm szerokości i 90cm wysokości. Jakie wymiary powinien mieć żyrandol przedstawiony w punkcie 3 wykazu?

Odpowiedź 93

Należy zamontować żyrandole zgodnie z opisem architektonicznym na stronie 26. (Zał_2_2_PW Architektura/opis techniczny). Należy wykorzystać istniejącą konstrukcję żyrandola o średnicy 260 cm. Ilość źródeł światła i moc - jak podano w części elektrycznej dla tych oprav elektrycznych.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Stanisław Jeleński