

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida  
Al. Wojska Polskiego 38  
58-500 Jelenia Góra

tel: 075 642 81 12  
www.teatrnorwida.pl  
inwestycje@teatrnorwida.pl

Jelenia Góra, 18.05.2018

## WYJAŚNIENIA nr 2 TREŚCI SIWZ

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **"Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia Teatralna"**.

*Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-3.2018*

Działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2015 r., poz.2164 z późn. Zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Zamawiający zmienia odpowiedź udzieloną w dniu 17.05.2018 roku na Pytanie 1 w Wyjaśnieniach nr 1 TREŚCI SIWZ.**

### TREŚĆ PYTANIA

#### Pytanie 1

W części opisowej projektu pn. *Opis techniczny mechaniki sceny dla Teatru C. K. Norwida w Jeleniej Górze* (m.in. opis mostu kurtynowego z mechanizmem kurtyny głównej w pkt 22.4 na str. 9) określono, że „urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności jednostki akredytowanej potwierdzający zgodność urządzenia z Dyrektywą Maszynową”.

Z uwagi na indywidualny charakter urządzeń projektowanych, wykonywanych i montowanych w poszczególnych obiektach teatralnych i widowiskowych, nie jest możliwe wypracowanie zunifikowanego wzorca maszyny, który podlegałby procedurze oceny zgodności pod kątem spełniania przepisów dyrektywy 2006/42/WE przez jednostkę notyfikowaną (w tym wypadku Urząd Dozoru Technicznego) – zgodnie z zapisami artykułu 12 pkt 3b.

Tylko odpowiednio zaprojektowane, wykonane i zamontowane całe urządzenie (a nie jego pojedyncze elementy, jak np. napęd) powinno podlegać ocenie pod kątem spełniania zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa eksploatacji. Na wykonawcy urządzeń, jako ich producentowi, ciąży obowiązek wydania deklaracji zgodności WE z dyrektywą maszynową 2006/42/WE po wykonaniu i zamontowaniu całego urządzenia.

W celu poświadczenia zgodności maszyny z przepisami ww. dyrektywy – zgodnie z artykułem 12 (Procedura ocena zgodności maszyn) pkt.3a – wystarczające jest dla urządzeń do podnoszenia osób lub osób i towarów, stwarzających ryzyko upadku z wysokości większej niż 3 metry przeprowadzenie procedury oceny zgodności maszyn połączonej z kontrolną wewnętrzną w fazie wytwarzania maszyny przewidzianej w załączniku nr VIII dyrektywy.

W związku z powyższym prosimy o zmianę omawianego zapisu poprzez zastąpienie go sformułowaniem: „urządzenie musi posiadać deklarację zgodności z dyrektywą maszynową 2006/42/WE wydaną przez producenta urządzenia”.

## **Odpowiedź 1**

Zamawiający przychyliła się do stanowiska Wykonawcy, tym samym zmienia postawiony w dokumentacji projektowej wymóg z:

*„urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności jednostki akredytowanej potwierdzający zgodność urządzenia z Dyrektywą Maszynową”.*

na

**„urządzenie musi posiadać deklarację zgodności z dyrektywą maszynową 2006/42/WE wydaną przez producenta urządzenia”.**

Stosownie do zapisów art.38 ust.4a pkt 2) w związku z art. 12a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ oraz treści ogłoszenia i wydłuży czas składania ofert do dnia 04.06.2018 roku do godz. 12:00.

Zastępca Dyrektora  
Stanisław Jeleński