



Świnoujście,05 marca 2019 r.

**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W ŚWINOUJŚCIU**

ul. Barlickiego 18, 72-602 Świnoujście

Znak sprawy: **PT.2370.01.2019**
(pt@straz.swinoujście.pl)

ZMIANA TREŚCI SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZETRAGOWYM PN.:

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek edukacyjny „OGNIK” położonego przy ul. Piastowskiej 2A w Świnoujściu”

działając w myśl art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ.

Do załącznika nr 1 do SIWZ - dodaje się:

- 8) Ściany i sufity – tynk gipsowy grubości 15 mm malowany farbą lateksową odporną na szorowanie i standardowe środki dezynfekcyjne. Sufity w kolorze białym. Kolory ścian ujęto poglądowo w załączniku nr 11 do SIWZ – Projekt wnętrza. Doprecyzowanie kolorów przez Zamawiającego nastąpi w trakcie realizacji zadania.
- 9) Parapety zewnętrzne podlegają wymianie na metalowe pokryte powłoką w kolorze brązowym. Parapety wewnętrzne podlegają wymianie na parapety z konglomeratu, w kolorze białym, grubości 20 – 25 mm.
- 10) Zadanie uwzględnia montaż nowych okien w liczbie 7 szt. Zestawienie i wymiary stolarki okiennej ujęto w SIWZ w załączniku nr 8 (Projekt budowlano-konstrukcyjny, rys. nr 1 i rys. nr 3). Stolarka okienna typowa w kolorze białym, system profili – co najmniej pięciokomorowy, profile PCV, ilość szyb – co najmniej 3, uszczelki z EPDM (etylenowo-propylenowy termoplastyczny kauczuk syntetyczny), szyby ze szkła o współczynniku przenikania ciepła co najwyżej $k=1,1 \text{ W/m}^2\text{xK}$ oraz izolacji akustycznej nie gorszej niż $R_w=30 \text{ dB}$. Wszystkie skrzydła rozwieralno-uchylne posiadające okucia obwiedniowe z funkcją „mikrowentylacji” umożliwiającą rozszczelnienie okna. Stolarka okienna powinna posiadać możliwość montażu nawiewnika.
- 11) Koszty zakupu i dostawy wyposażenia w meble, drabinę strażacką+dzwon, szafki mundurowe, tablicę multimedialną po stronie Zamawiającego.
- 12) Drzwi wewnętrzne prawe – 3 szt. Drzwi wewnętrzne lewe – 3 szt. Wymagania dla drzwi wejściowych określono w SIWZ zał. 11. Projekt_wnętrza_3.
- 13) Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe o konstrukcji stalowej wypełnione pianką poliuretanową, wykonane z blachy stalowej o grubości minimum 0,6 mm, pokryte drewnopodobną okleiną PCV, wyposażone w ościeżnicę stalową z progiem ze stali nierdzewnej, klamki z szyldami, 2 szt. wkładek, zamek główny z czterema ryglami, trzy zawiasy regulowane, dwa zawiasy antywyważeniowe, uszczelki. Ościeżnica wyposażona w systemową uszczelkę drzwiową. Kolor od zewnątrz – brązowy. Kolor od wewnątrz – odcień szarości. Uszczegółowienie kolorystyki nastąpi na etapie realizacji zadania.
- 14) Stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa, skrzydło drzwiowe pełne, wykończone okleiną drewnopodobną, rama skrzydła z klejonki drewna iglastego, wypełnienie skrzydła płyta wiórowa otworowa wzmocniona ramiakiem wewnętrznym ze sklejki, wyposażone w zamek, zawiasy, klamki z szyldami, ościeżnica regulowana z płyty drewnopochodnej MDF. Skrzydła drzwiowe łazienkowe wyposażone w szczeliny między progami a drzwiami w celu prawidłowej migracji powietrza wewnątrz pomieszczenia. Uszczegółowienie kolorystyki nastąpi na etapie realizacji zadania.

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Świnoujściu

st. bryg. mgr inż. Andrzej Lipiński